



Stanislav Tõnissaar
Päästeamet
stanislav.tonissaar@paasteamet.ee

Teie 29.04.2026 e-kiri
Meie 08.05.2026 nr 13-1/4-4

Vastus ettekirjutuse 27.06.2017 nr 7.2-6.2/1202 järelkontrollile

Austatud Stanislav Tõnissaar

2017. aastal kontrolliti Paldiski mnt 68 hoones tuletõkkekonstruktsioone läbivate läbiviikude nõuetekohasust. Kuna kontrollist on möödunud pikk aeg ning vahepeal on muutunud ka haigla tehnilise valdkonna vastutajad, puudub meil täna detailne ülevaade toonase kontrolli täpsest ulatusest ja asukohtadest. Seetõttu ei ole võimalik üheselt määrata, millises mahus olid ettekirjutuses toodud puudused erinevates osakondades kõrvaldatud.

Haigla on võtnud põhimõtte, et kõikide renoveerimistööde käigus kontrollitakse ehitusalaga seotud tuletõkkekonstruktsioonide läbiviigud üle ning vajadusel tihendatakse need nõuetekohaselt.

2024.–2025. aastal renoveeriti Paldiski mnt 68 A-korpuse 8. korrus. Tööde käigus valiti läbiviikude tihendamiseks sobivad tehnilised lahendused ja materjalid ning tänaseks on nimetatud korrusel kõik planeeritud tihendamistööd lõpetatud.

2025. aasta detsembris alustasime haiglale kuuluvates hoonetes täiendavat läbiviikude ülevaastust, et hinnata olemasolevat olukorda tervikuna. Kontrollide käigus on tuvastatud puudusi, mille kõrvaldamiseks oleme koostanud tööde järjekorra ja tegevusplaani.

Tööd viiakse ellu kahes etapis:

- a) mahukamad tööd teostatakse ehitustööde riigihanke korras valitava partneri abil;
- b) väiksema mahuga tihendamistööd teeb haigla tehniline meeskond jooksvalt oma tööde raames.

2026. aasta II–III kvartalis viime läbi riigihanke A-korpuse suuremahuliste läbiviikude tihendamistööde teostaja leidmiseks. Pärast hankemenetluse lõppu alustatakse töödega vastavalt kinnitatud ajagraafikule.

Arvestades tööde mahtu ning sõltuvust hankemenetluste tulemustest, planeerime kõik praeguseks tuvastatud tuletõkkekonstruktsioonide läbiviikude tihendamistööd lõpetada hiljemalt 31. detsembriks 2027.

Eeltoodust tulenevalt palume pikendada ettekirjutuses toodud puuduste kõrvaldamise tähtaega kuni 31. detsembrini 2027.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aare Esnar
haldusteenistuse juhataja

keskhaigla@keskhaigla.ee