



TRANSPORDIAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee
Suur-Sepa tn 16
80098, Pärnu, Pärnu maakond

Teie 11.12.2024

Meie 13.12.2024 nr 7.1-2/24/21219-2

**Pärnu linna Aruvälja küla Tooma
puurkaev, menetlus nr 465663**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Pärnu linna Aruvälja küla Tooma kinnistu (kat tunnus 16001:001:0188) puurkaevu ehitusloa eelnõu. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 60 Pärnu-Lihula km 21,54 ca 48 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigiteede kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt eeltoodust **kooskõlastame** ehitusloa 2411271/15007 eelnõu vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-649.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee