




KAEVIKUTE TÜÜPRISTLÕIKED



KATETE TAASTAMISE TÜÜPKONSTRUKTSIOONID


Kate 5
Haljasala taastamine



- muru
- kasvupinnas
- täiteliiv Kf≥0,5 m/ööp, Kt=0,95

H= 15 cm

Kaeviku raketise kasutamise tüüpjoonis



MÄRKUSED:

1. Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on rajatud teistsugune katendi konstruktsioon, siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt. Konstruktsiooniline muudatus tänaval maa-alal tuleb eelnevalt täiendavalt kooskõlastada kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga.
2. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h= 15 cm) ning külvata muruseeme. Muld tihendada nii, et ei tekkiks vajumisi ega veelohkusi, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks. Kasvumulla huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 %. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusi. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
3. Torustiku algtäite materjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp, tih.tegur 0,95).

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
 <p>AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Mustamäe tee 6b Tallinn, Harjumaa Tel +372 666 1939 aquare@aquare.ee</p>		<p>Tellijä: Vensen AS</p> <p>Töö nimetus: Lohusalu tee 146 veetorustiku liitumispunkti projekteerimine</p>
<p>Koostas: Irina Moseitšuk</p> <p>Vastutav pädev isik: Marko Raid</p>		<p>Joonise nimetus: Kaevikute tüüpristlõiked ja katete taastamise tüüpkonstruktsioonid</p>
<p>Lähtefaili nimetus: AQ23175_PP_v01_Lohusalu146-VKV.dwg</p>		<p>Objekti aadress: Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond</p>
Projekti koostamise kuupäev: 13.12.2023	Väljatrükkimise kuupäev: 13.12.2023	<p>Töö nr: AQ23175</p> <p>Stadium: PP</p> <p>Joonise nr: VKV-7-01</p> <p>Mõõtkava: 1:100</p>