

Tarbegaasile kuulub Tammiste külas Tori vallas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ja Randivälja tee ristmiku piirkonnas asuv 250PE maa-alune B-kategooria maagaasitorustik. Rõhk torustikus on 4-5 bar. Taristu kaitsevööndi ulatus on 1m mõõdetuna torustiku välisseinast mõlemale poole.

Tarbegaas muudetud tehnilised tingimused "Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 2,65-2,95 lõigul liiklusohutliku koha kõrvaldamise ehitusprojekt" (töö nr 2521). ehitusloa vormistamiseks (edaspidi Tehnovõrkude projekt).

1. Tehnovõrkude projekti tehnilised tingimused peavad olema koostatavate projektide kohustuslik osa.
2. Tagada minimaalne vertikaal- ja horisontaalkuja maagaasitorustiku ning Tehnovõrkude projektis ette nähtud kommunikatsioonide ja ehitiste vahel: kaugus gaasitorustikust vertikaalsuunal 0,5 m ja horisontaalsuunal 1 m, kusjuures kaugusi mõõdetakse kommunikatsioonide välisseinte (sh kaitsehülss) vahel.
3. Kõik projekteeritavad kommunikatsioonid ja ehitised, mis jäävad maagaasi taristu kaitsevööndisse peavad Tehnovõrkude projektis olema välja toodud koos sügavustega alates maapinnast ja sügavuste vahelga maagaasi torustikust. Samuti peavad olema välja toodud kommunikatsioonide ja ehitiste vahelised kaugused maagaasi torustikuga horisontaalsuunal.
4. Kõik projekteeritavad kommunikatsioonid ja ehitised, mis Tehnovõrkude projekti joonistel jäävad maagaasi taristule lähemale kui 5m, tuleb viidata sildiga "ettevaatust maagaasi torustik".
5. Tehnovõrkude projektis ette nähtud kommunikatsioonide sisenemine maagaasi taristu kaitsevööndisse 1m raadiuses torustikust on lubatud ainult ristumiseks.
6. Maagaasi taristu kaitsevööndi alale projekteeritavad ja ehitatavad kommunikatsioonid ja ehitised peavad tagama maagaasitorustiku säilimise olemasoleval kujul muutumatuna.
7. Maagaasi taristu kaitsevööndis 1 m raadiuses torustikust, mõõdetuna torustiku (sh kaitsehülss) välisseinast, kaevata ainult käsitsi. Kaevetehnika kasutamine on keelatud.
8. Maagaasi taristu kaitsevööndis 1 m raadiuses torustikust on keelatud kasutada olulist vibratsiooni tekitavat kerg- ja rasketehnikat.
9. Kui Tehnovõrkude projektis ette nähtud kommunikatsioonide paigaldamine toimub kinnisel meetodil, siis tuleb enne puurimistööde alustamist täpselt määrata gaasitorustiku asukoht ja puurimise sügavus ning kooskõlastada see Tarbegaasiga. Ristumise asukoht(ad) maagaasi torustikuga tuleb lahti kaevata enne puurimise alustamist.
10. Maapinnani ulatuvad maagaasi kraanid, mis lõpevad metallist kaitseluukidega (kaped) ja mis jäävad ehituse trajektoorile tuleb tuvastada, märkida ja kaitsta. Keelatud on tegevus, mis võib kraanid-kaped lõhkuda. Lõhkumise korral teavitada sellest koheselt Tarbegaas'i. Lõhutud maagaasi kraanid-kaped tuleb töö tellija/teostaja kulul asendada uutega. Maagaasi kraanid koos kapedega taastada teekatte/maapinna sisse tasapinnaliselt teekattega/maapinnaga.
11. Maagaasi taristu oranžid märkepostid, mis jäävad ehituse trajektoorile tuleb tuvastada, märkida ja kaitsta või paigaldada teise asukohta vastavalt Tarbegaasi juhistele. Märkepostide lõhkumise korral teavitada sellest koheselt Tarbegaas'i. Lõhutud märkepostid tuleb töö tellija/teostaja kulul asendada uutega.
12. Ehitus- ja kaevetööde käigus taastada maagaasi torustiku kohal ja all asuv liivapadi, torustiku kollane märkelint kirjaga MAAGAAS ning torustiku metallist märkekaabel.
13. Kirjed tööde kohta, millele on viidatud punktides 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peavad kajastuma ehitustööde päevikus või kaetud tööde aktis. Vajaliku dokumentatsiooni koopia tuleb esitada Tarbegaasile.
14. Tarbegaasi taristu kaitsevööndis toimuvatele ehitus- ja kaevetöödele on kohustuslik välja kutsuda ettevõtte esindaja.
15. Lähteandmed kehtivad 1 aasta.
16. Tehnovõrkude projekt ja selle muudatused kooskõlastada Tarbegaas'iga.