

AJ Malguse:(Kotka) lisada fiider F2:

Alajaamast ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) kuni projekteeritud Kalda kinnistu liitumiskilbini

LK223340, L=405 / 418 m

Riigimaantee alla paigaldada kaabel kinnisel meetodil **min 1,5 m** ja paralleelselt riigiteega ning Suurekuuse kinnistul **min 1,2 m** sügavusele.

Ülejäänud trassil paigaldada maakaabel **min 0,7 m** sügavusele.

Projekteeritud maakaabli trassil on Suurekuuse kinnistu osas võsa, põõsad ning **ca 10 tk suuremat puud (vt fotod)**. Kalda kinnistu ulatuses on maakaabli trassil võsa ja põõsad, mis tuleb eemaldada.

Eemaldada võsa ja puud maakaabli trassikoridoris ning puurimise stardikaevikute ümbruses vastavalt vajadusele.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:

Lahtiselt PVC D110 750N

Kinniselt PVC D110 1250N

Tee alla paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) **min 1,5 m** sügavusele kinnisel meetodil!
L = 20 m

Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) **min 1,2 m** sügavusele kinnisel meetodil! **L= 93 m**

35301:001:1072
Kaitsemetsa

Suurem kivirahn sügavus ja laius maa sees teadmata

ETTEVAATUST!
Ristumine **ELASA** multitoruga!
NB! Tuvastada multitoru täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi enne puurimist!

35201:002:2102
Maidu mets

35201:001:0230
11270 Kuusalu-Leesi tee

35201:002:0589
Lilleoru



35201:002:0588
Lilleoru

35201:002:0591
Maidu tee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ←→ Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev ELASA multitoru
- Lahtise kaeviku piirjooned
- Puurimise kaevik, surfimise kaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/129
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Enne ehitustöid taotleda vajadusel **metsateatis (Kalda kinnistul registreeritud mets)**.

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 30.10.2023
			Töö nr: 36/9768
Töö nimetus: Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9768	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo	Joon nr: 001/L1
			Mõõtkava:1:750