

Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel,**Kivisilla Soela küla Saaremaa vald Saare maakond**

Projekti kood: LC2375

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Pajuste, Margus			Isiku- või registrikood 35609110226
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, L. Koidula tn, 28-10	Sihtnumber 10125	Maakond Harju maakond
	Telefon 503 1581	e-post margus.pajuste@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kivisilla Soela küla Saaremaa vald Saare maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00800928-B
Tarbijaskoht Eramu	Katastriüksuse number 71401:001:0192

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	LEISI 110/35/10	LAUGU:LEI	Soola:(Orissaare)	F2:Soola:(Orissaare)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener, Lauri Aksalu, +372 5878 9380 Lauri.Aksalu@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 481344			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Alajaam		
Bilansiarvestite arv (tk)	1tk	
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	4x120 mm ² - ca. 394 m	

Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P tüüpi arvesti - 1tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 arvesti kohaga LK sokliil - 1tk; 1 arvesti kohaga MK mastil - 1tk	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	PK 3x16A - 1tk	
Lisa 1: • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.		
Lisa 2: Soola:(Orissaare) alajaama paigaldada uus mõõtekilp MK12437 ja bilansimõõtesüsteem. Projekteerida ja ehitada ühekohaline LK231990 vastavalt asendiplaanile. Paigaldada 3 faasiline P2P tüüpi arvesti ja PK 3x16A. Liitumiskilbi toiteks paigaldada maakaabelliin Soola:(Orissaare) AJ F2 mastist nr. 2. Maakaabliks on AXPk.4G120 ca. 394 m kuni planeeritava LK-ni. Uue maakaabli tunnuseks on MPL432183.		
Lisa 3: AS - 481344 Soela k_la_ Kivisilla.pdf, AS - 481344 Soela k_la_ Kivisilla.dxf		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Lauri Aksalu	09.09.2024