

 Kinnisel meetodil rajatav maakaabel, kaitsetorus D110mm, 1250N.

 Stardi- ja lõpukaevik

Märkused:

1. Ristmevälja joonist vaadelda paralleelselt asendiplaaniga.
  2. Riigitee all kaabli minimaalne paigaldussügavus 2,2 m. Teepiirde all min sügavus 2,5m.
  3. Enne puurimistöde algust fikseerida olemasolevate kommunikatsioonide täpsed asukohad ning sügavused.
  4. Lõpukaeviku juures oleva truubi täpne asukoht ning sügavus fikseerida enne puurimistöid.
- Vt asendiplaan.

Tellijä: 	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 02.02.2026 Töö nr: ENS-25-175
Töö nimetus: Meema kinnistu liitumine madalpingel, Rõuma küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa JT3260	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 003 Versioon: v01	
Joonise nimetus: Ristmeväljajoonis - Ristumine riigiteega 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee km 40.117	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus	Möötkava:-	