



37301:002:0198
Kõstri

Edasi vt.
Leht 3

Kartulihoidla
37301:002:0119

Kirikuküla laut
37301:002:0412

37301:002:0109
Põlutuka

PEØ160; 750N; L= 92 m
- sügavusel 1,0 m.

Lammutada vundament kaabitrassi rajamiseks.
Lammutatud materjal utiliseerida.

PEØ160; 450N; L= 356 m
- sügavusel 1,0 m.

Proj. 10 kV maakaablid:
KPL223253; AL 3x240 mm²
(Proj. AJ14844 K07 - Proj. AJ14845 K01)
L= 605/630 m (trass/kaabel)

Rüigitee nr 21117
KM 1,24

21117 Kärja-Karujärve tee
37301:002:0426

Edasi vt.
Leht 5

Projekt:

Tellijä:

Karu-Kärja 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP
Kärja-Kirikuküla ja Kärja alevik, Saaremaa vald, Saare maakond

Elektrilevi OÜ

Joonis:

Joonise nr:

Asendiplaan

Projekteeris

Mikk Reiter

Tel. 5348 2352

IP6322-1

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Reg. koost: 1423135
Kärja 13, 90412 Tartu
Kõrgehoone

Mõõtkava

1:500

Leht

Lehti

Staadium

Tööprojekt

4

15