

37301:002:0198
Kõstri

37301:002:0458
Koguduse

Edasi vt.
Leht 2-2

PEØ160; 1250N; L= 19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m tee pinnast, maapinnast.

Edasi vt.
Leht 4

PEØ160; 1250N; L= 19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m tee pinnast, maapinnast.

PEØ160; 750N; L= 92 m
- sügavusel 1,0 m.

OI. olev 10 kV kaabel nr 0451
ühendades proj. alajaama
AJ14844 K05
ilma jätkumuhvita. Uus trass: 8m.
Uus kaabli tühis: KPL0451
OI. olev 0,4 kV kaabel ühendada
proj. alajaama AJ14844 F7.
AXPK 4G35.
ilma jätkumuhvita. Uus trass: 8m.
Uus kaabli tühis: MPL428312
OI. olev liitumisklip 33204LK.
PK: 3x200 A; VT 300/5 A;
oi. olev arvesti (lehmalauf).
Kaks väljuvat tarbija kaabli:
- õhulinile
- lauta (asukoht teadmata)

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428309; AL 4x240 mm²
(AJ 14844 F1 - 33204LK)
L= 20/30 m (trass/kaabel)
PEØ110; 450N; L= 20 m
- sügavusel 0,7 m.

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428311; AL 4x50 mm²
(AJ 14844 F5 - LK229872)
L= 21/30 m (trass/kaabel)
PEØ110; 450N; L= 21 m
- sügavusel 0,7 m.

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428310; AL 4x120 mm²
(AJ 14844 F3 - OI. M1)
L= 25/45 m (trass/kaabel)
PEØ110; 450N; L= 25 m
- sügavusel 0,7 m.

Proj. komplektalajaam
AJ14844 (KAJ630 tüüp 1)
Träfo: 160 kVA (uus)
KPS: D-skeem (kaugjuhtiv)
Kõrgusmärk: 18,00

Oi. olev tarbija maakaabel (lehmalauf),
asukoht orienteeruv.

Dem. AJ "Hoidla" (KTPN)
Dem. trüfo: 100 kVA
Dem. bilansiarvesti

NBI Ettevaatust,
tarbija elektrikaabel.
Mõte kahjustada proj.
kõrval paigaldisel.

Proj. liitumisklip LK229872
PK: 3x50 A, oi. olev arvesti (kartulihoidla)
Kilbila maandus, pot. ring.
Maandus ühendada KAJ maandusega.
Kilp paigaldada 33204LK kõrvale, kilpi
ühendada olemasolev tarbija kaabel AJ
"Hoidla" F1 lülitit alt.

Kartulihoidla
37301:002:0119

Kirikuküla laut
37301:002:0412


Tööst välja jääv 10 kV maakaabel


Proj. 10 kV maakaablid:
KPL223252; AL 3x240 mm²
(Proj. M37 - Proj. AJ14844 K03)
L= 815/845 m (trass/kaabel)

PEØ160; 450N; L= 762 m
- sügavusel 1,0 m.

3730219 Kanala tee
43301:001:0892

37301:002:0291
Varese



Projekt:	Karu-Kärja 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP		Tellijä:	Elektrilevi OÜ	
	Kärja-Kirikuküla ja Kärja alevik, Saaremaa vald, Saare maakond				
Joonis:	Asendiplaan		Joonise nr:	IP6322-1	
<div><div>DRAFT</div><div>IT</div><div></div></div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. koost: 44201336 Käru alevi, Kärja alevi,</div>					

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koost: 1423135
Kärla-Kirikuküla, 50412 Tartu
Koguduse