



Y = 519500

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus
- Projekteeritud 0,4kV puitmast
- Projekteeritud 1250N toru
- Projekteeritud 450N toru
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev kinnistupiir

Olemasolev 0,4kV õhuliini mast (nr: M19)
- Puitmast: tanalith; 11m
- Ühendusklemm: 4xSLIW54
- Maakaabli kinnituse detailid puitmastile
- Maakaabli kaitseraud L=2,2m
- Demonteerida ol.o puitmast

Pille tee 1
29501:010:0582

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL450336
- AXP4G25, $L_{TRASS}/L_{KAABEL} = 6/20$ m
- Ø110mm, 1250N, $L_{TRASS}/L_{TORU} = 5/5$ m; sügavus: min 1 m (kinnine meetod)
- Ø110mm, 450N, $L_{TRASS}/L_{TORU} = 1/2$ m; sügavus: min 0,7 m (lahtine meetod)

Projekteeritud liitumiskilp
- Nr: LK242071
- Aadress: 17 Keila-Haapsalu TV
- Kõrgusmärk: +28,90
- LK paigaldada uksega sõidutee suunas

Vainutare
43101:001:0049

17 Keila-Haapsalu tee
29501:010:0146

Ristumine teega
gabariit 8,15m

Keila-Lehola kergliiklustee L16
43101:001:0050

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 516903.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 26-G386; kp: 09.2026 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis)
- Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujud.
- Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise plaanist (vt Joonis EL-4-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr: EL-4-01	Mõõtkava: 1:200 / A3	Leht: 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: 17 Keila-Haapsalu kinnistu liitumine elektrivõrguga	Versioon: v01	Kuupäev: 08.09.2026	
Koostas:	V. J. Rätsep		Aadress: Nahkjala, Lääne-Harju vald, Harju maakond	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee reg nr: EL10360030-0001		
Vastutav spetsialist:	V. J. Rätsep					
Proj. kood:	LC5450					
Töö nr:	26_2717		LC5450 TP EL-4-01 v01 Asendiplaan			