



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 01.07.2026 nr 6-2.1/2037

Meie 13.07.2026 nr 7.2-3.4/4687-2

**Havi DP tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Ranna Maja OÜ poolt koostatud töö nr 5326 Pärnu maakond, Tori vald, Vainu küla, Havi kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on kirjeldatud et päästetehnika juurdepääs tagatakse 3,5 m laiuse ja vähemalt 25 t kandevõimega juurdepääsutee kaudu; tee lõppu rajatakse 12×12 m ümberkeeramiskoht. Tulekustutusvee tagamiseks rajatakse vähemalt 30 m³ tuletõrjeveemahuti. Joonistel ei ole tuvastatavad.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80010 Pärnu / laane@paasteamet.ee / registrikood 70000585