



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Võru

31.01.2020 nr 7.2-6.3/204

27.01.2020 toimunud tuleohutusülevaatusel Haanja Rahvamajas aadressiga Võru tee 13, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis 7.2-5.3/288- 2.

Päästeameti Lõuna päästeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Merli Tobreluts, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### **otsustas:**

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Rõuge Vallale, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond– järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

### **1. Haanja Rahvamaja hoones viia küttesüsteemid vastavusse tuleohutusnõuetega.**

Alus: Tuleohutuse seadus § 8 lg 1, lg 3 ja lg 4.

Tuleohutuse seadus § 8 lg 1 - Küttesüsteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine.

Tuleohutuse seadus § 8 lg 3 – Küttesüsteem peab paiknema sein, lae ning põlevmaterjalide ja –ainete suhtes kaugusel, mis välistab materjalide süttimise soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu.

Tuleohutuse seadus § 8 lg 4 - Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.

Korstnapühkija aktist lähtuvalt peab korstnad tegema vähemalt kahest küljest jälgitavaks. Korstna puhastusluugid tuleb korrektselt kinnitada. Ahi, mis asub raamatukogu evakuatsioonitee lõpus, selle ahju ühenduslõõr distantseerida põlevmaterjalist (teha nõuetele vastavals või keelata selle ahju kasutamine kütmiseks) ja ava seinaga ühenduslõõri juurest sulgeda (saali ahi kasutab sama korstnalõõri).

### **Täitmise tähtaeg: 30.03.2020.**

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **200 (kakssada) eurot.**

## **2. Tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõuetekohane korrasolek, et oleks tagatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (tuleohutuspaigaldise) veatu ja katkematu funktsioneerimine ning toimepidevus.**

Alus: Tuleohutuse seadus § 31; Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 “ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 25 lg 2 p 4 ja p 6.

Tuleohutuse seadus § 31 – tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused: 1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse; 2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust; 3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 “ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 25 lg 2 p 4 - Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omaniku ülesandeks on tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi töökindluse säilimine, sealhulgas andurite ümber vaba ruumi kindlustamine.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 “ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 25 lg 2 p 6 - valehäirete ennetamine, võttes tarvitusele vajalikke meetmeid, et hoida ära andurite rakendumine ja tulekahju teatenuppude ebaõige kasutamine.

Kontrollkäiguga tuvastati, et hoones on automaatne tulekahjusignalisatsioon, mis on häires ja teatud kellad välja lülitatud. Tuleohutuspaigaldist tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

### **Täitmise tähtaeg: 30.03.2020.**

Sunniraha hoiatus: kui ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha 200 (kakssada) eurot.

## **3. Korrastada valgustid, paigaldada valgustitele kaitsekuplid, et oleks tagatud elektrisüsteemi korrasolek vältimaks võimaliku tulekahju teket.**

Alus: Tuleohutuse seadus § 27 lg 1 ja lg 2.

*Tuleohutuse seadus § 27 lg 1* – seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhendada tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest. *Tuleohutuse seadus § 27 lg 2* – keelatud on kasutada mittestandardset, tuleohtu põhjustada võiva rikkega seadet või paigaldist.

Valgustite paigaldamisel ja kasutamisel tuleb juhendada tootja kasutusjuhendist ning vältida tuleohtu. Kaitsekuplita valgusti ei ole standartne.

Kontrollkäigul tuvastati, et osaliselt valgustid ilma kaitsekupliteta.

### **Täitmise tähtaeg: 30.03.2020.**

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtjaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha 200 (kakssada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: „Haanja Rahvamaja 31.01.2020 ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmkartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästkeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee) või [merli.tobreluts@rescue.ee](mailto:merli.tobreluts@rescue.ee) **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

Käesolev ettekirjutus on saadetud e-mailile: [vald@rauge.ee](mailto:vald@rauge.ee); haanjahaldus@rauge.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Merli Tobreluts

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästkeskus

+ 372 7861 894

[merli.tobreluts@rescue.ee](mailto:merli.tobreluts@rescue.ee)