



Nimekirja alusel

21.08.2025 nr 16-7/18-0437-144

**Teade Energiasalv Pakri OÜ Paldiski
vesisalvesti keskkonnamõju hindamise
programmi nõuetele vastavaks
tunnistamise kohta**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud 21.08.2025 kirjaga nr 16-7/18-0437-143 nõuetele vastavaks Energiasalv Pakri OÜ Paldiski vesisalvesti keskkonnamõju hindamise programmi, Skepast&Puhkim OÜ 29.07.2025 töö nr 24000113 „Paldiski vesisalvesti hoonestusloa muutmise keskkonnamõjude hindamine (KMH)“.

Paldiski linna kavandatav vesisalvesti on maismaal, meres ja maa all olev kompleks, mis koosneb kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Vesisalvesti tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises. Vesisalvesti koguvõimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW. Paldiski lahte kavandatakse rajada 6 veevõtutorni. Veevõtutornidest liigub vesisalvesti tööks vajalik merevesi mööda torusid maismaale kavandatavatesse sissevõtu rajatistesse S. Julajevi tee 4 katastriüksusel (katastritunnus: 58001:002:0321). Veevõturajatistega koos planeeritakse merre rajada väikelaevade sadam. Veehaarde torustiku ja tornide ning väikesadama rajamiseks on vajalik Paldiski lahe süvendamine S. Julajevi tee 4 katastriüksusest mere suunas.

Arendaja on Energiasalv Pakri OÜ (kontaktsik Philip Paul Scott, e-post phil.scott@zeroterrain.com).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktsik Carmen Tau, e-post carmen.tau@ttja.ee, telefon 620 1730).

KMH juhtekspert ja koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (kontaktsik Aide Kaar, e-post aide.kaar@skpk.ee, telefon 5646 7410).

Keskkonnamõju hindamise programmiga ning nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/1054357> (keskkonnamõju hindamise programm) ja <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/1056209> (nõuetele vastavaks tunnistamise otsus).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Roosimägi
ehitusosakonna juhataja

Lisad: Adressaatide nimekiri

Carmen Tau +372 620 1730
carmen.tau@ttja.ee