



PÄÄSTEAMET

Oliver Sakk
AS Emajõe Veevärk
oliver@evv.ee

Teie 26.08.2025

Meie 18.09.2025 nr 7.2-2.2/5241-1

Vastuskiri

Soovisite teavet tulekustutite paigaldamise nõuetest hoonetesse.

Siseministri määrus 12.12.2022 nr 44 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule § 5 lg 4 p 1 alusel tulekustutite vähim vajalik hulk on majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, töökojas ning tööstus- ja laohoones ning -ruumis – üks vähemalt kuuekilogrammiline pulberkustuti või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 ruutmeetri kohta, seejuures vähemalt kaks tulekustutit igal korrusel;

Siseministri määrus 12.12.2022 nr 44 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule § 5 lg 6 alusel kui majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuse, spordi-, büroo- ja kogunemishoone, töökoja ning tööstus- ja laohoone korruse pindala on alla 50 ruutmeetri, võib korrusel olla vähemalt üks kuuekilogrammiline pulberkustuti või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustuti.

Siseministri määrus 12.12.2022 nr 44 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule § 5 lg 7 alusel tulekustutite vähim vajalik hulk sellises ehitises või selle osas, mida ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 4, määratakse, lähtudes samalaadsele ehitisele või selle osale kehtestatud tulekustutite vähimast vajalikust hulgast.

Siseministri määrus 12.12.2022 nr 44 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule § 5 lg 10 alusel ehitises või selle osas, mille eripõlemiskoormus on kuni 300 megadžauli ruutmeetri kohta, võib tulekustutite hulka vähendada 50%, kuid mitte alla kahe tulekustuti. Eripõlemiskoormust arvestatakse tuletõkkeseksioonide kaupa.

Eelnevatest nõuetest lähtuvalt tuleb tulekustutid paigaldada hoonetes, kus on seadmed, elektrikilbid (oht, mille tagajärjel võib tekkida hoones tulekahju).

Teie esitatud näidete alusel puurkaevude, joogiveepuhastitega ja reoveepuhasti hooned, kus paiknevad elektriseadmed ja automaatikakilbid tuleb paigaldada tulekustutid.

Reoveepuhastite hoonete ruumidesse, kus asuvad automaatikakilbid tuleb paigaldada tulekustutid.

Tulekustuti kogused hoones:

Hooned, mille pindala jääb alla 50 ruutmeetri tuleb paigaldada vähemalt üks kuuekilogrammiline pulberkustuti või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustuti.

Hooned, mille pindala ületab 50 ruutmeetrit tuleb paigaldada vähemalt kaks kuuekilogrammist pulberkustutit või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustutit 200 ruutmeetri kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin

ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästekeskus

+372 7337329

marek.karsin@paasteamet.ee