

Anneli Antsman

Teema: Ettekirjutuste täitmine Õismäe 134

From: Oismae tee [mailto:oismae.tee@mail.ee]
Sent: Wednesday, October 31, 2018 12:49 PM
To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>; reigo <reigo@artec.ee>
Subject: Ettekirjutuste täitmine Õismäe 134

Tere!

Ettekirjutus nr 7.2-6.2/2136 06.11.2017

1. Hooldusleping sõlmitud Haabersti Ehitusega, ülevaatus tehtud. Järgmine ülevaatus 2018. aasta lõpus.
2. Läbiviigid täidetud.
3. Sulgemisseadeldised paigaldatud.
4. 28.06.2018. a. üldkoosolekul otsustatud, et ühistu vahetab välja kõigi korruste lifti eesruumi ukсед vastavalt Ettekirjutuse ajagraafikule.
5. Elanikke teavitatakse pidevalt, et evakuatsiooniteedel ei tohi olla põlevmaterjali ja esemeid mis takistaksid evakuatsiooni. 28.06.2018. a. üldkoosolekul otsustati, et kui ühistule määratakse selles küsimuses sunniraha, siis jagatakse see sunniraha, korterite vahel, kes ei täitnud nõudeid.
6. Metallist võre 12. korrusel eemaldatud.
7. Vastavalt Ettekirjutusele paigaldati ustele täiendavad evakuatsioonipääsumärgised.
8. Täitmata, vaata selgitust ettekirjutuse nr. 7.2-6.2/2137 06.11.2017 täitmisele.
9. 28.06.2018. a. üldkoosolekul otsustati, et ühistu paigaldab piksekaitse vastavalt Ettekirjutuse ajagraafikule.

Ettekirjutus nr. 7.2-6.2/2137 06.11.2017

Ettekirjutus on tänaseks kahjuks täitmata.

28.06.2018. a. üldkoosolek otsustas, et ettekirjutus tuleb täita.

Kahjuks ei leidnud mina suveperioodil, puhkuste ajal täitjat voolikusüsteemi asendamise tööde tegemiseks. Sügisel sain kokkuleppele ühe firmaga, kes aga ootamatult, viidates suurtele töödele, lükkas töö tegemise aja aasta lõppu.

Seoses peatse voolikusüsteemi asendamisega viivitasin Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2136 06.11.2017 8.punkti täitmisega, kuna välisveotoitesisendi märgistus on erinev voolikusüsteemi ja ehitatava mittevoolikusüsteemi puhul.

Palun pikendada Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2136 06.11.2017 8. punkti ja Ettekirjutuse nr. 7.2-6.2/2137 06.11.2017 täitmise tähtaega kuni 31.03.2019.

Saadan eraldi kirjadega mõned pildid tehtud töödest.

Lugupidamisega
Indrek Hellerma
KÜ Õismäe 134
juhatuse liige
50 94 109