



Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	PE	DN800
2	Teenindusava	PE	ID1600
3	Redel, libisemiskindlate astmetega	AISI316	300x280x 2365
4	Korpus	PE100	ID1600, SN4 (1775)
5	Kummikiilsiber, AVK	Malm, epoksiidkattega	3xDN150
6	Nelik	Malm, epoksiidkattega	DN150
7	Kiirliite-äärrik, tõmbekindel	Malm, epoksiidkattega	2xDN150
8	Survetoru	PE100	D160-D63
9	Kaevu põhi	PE/Betoon	155mm
10	Kummikiilsiber, AVK	Malm, epoksiidkattega	DN50
11	Vabaäärrik	Teras	DN150
12	Käsipuu, teleskoopne	AISI316	270x1620

MUUDATUS NR			CUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS					
Projekteerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320					Tellija: AS Elveso		Töö nr:	Kuupäev:	Stadium:	
							2025-006	12.03 2025	TP	
Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine					Tähis:		Leht:	Lehti kokku:		
					VK-9-01		1	1		
Vastutav spets:	E.Antons	/digiallkiri/	Joonis: Siibrikaev						Mõõtkava:	
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/								
Kontrollis:	J.Ritso	/digiallkiri/								
Projekteeris:										