



MUINSUSKAITSEAMET

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
info@mkm.ee

Teie: 22.06.2026 nr 13-3/2222-1
Meie: 30.07.2026 nr 5-14/1725-7

**Eesti–Läti neljanda elektriühenduse
riigi eriplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu koostöölastamine**

Esitasite Muinsuskaitseametile koostöölastamiseks Eesti–Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

1. Muinsuskaitseamet koostöölastab Eesti–Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.
2. Muinsuskaitseamet koostöölastab Eesti–Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering tingimusel, et planeeringu punkti 4.4.1 „Üldised tingimused merekaabli projekteerimisele“ täiendatakse järgmise tingimusega:

Hoonestusloa menetluse käigus tuleb enne merekaabli lõpliku trassikoridori määramist läbi viia allveearheoloogiline uuring, et selgitada välja veealuse kultuuripärandi olemasolu. Uuringu tulemustega tuleb arvestada trassikoridori valikul ja projekteerimisel. Kui uuringu käigus tuvastatakse veealune kultuuripärand, tuleb eelistada lahendust, mis võimaldab selle säilitamist *in situ*, vajaduse korral muutes trassikoridori või kaabli täpset paiknemist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maili Roio
allveearheoloogia nõunik
arheoloogiapärandi osakond