

Krista Kruus

From: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>
Sent: kolmapäev, 3. jaanuar 2024 14:13
To: Krista Kruus
Subject: Vs: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll
Attachments: image001.png

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere päevast Päästeamet,

Eesti Lennundusmuuseumiga on siis lood järgmised:

Ettekirjutus, mis puudutab ATS-i paigaldust.

Kuna Selko OÜ ei ole suvatsenud peale paljukordseid lubamisi kohale tulla, siis võtab töö ette G4S.

Arvestades asjaolu, et muuseum on üksikisikutele suletud ja külastatavus on praktiliselt talvetingimustes null, siis palume ettekirjutuse täitmiseks aega kuni veebruari kuu lõpuni.

Ettekirjutus, mis puudutab avariivalgustust.

Järjekordsel kontrollil avastasime rida puudusi ja Tartu Tuli OÜ spetsialistide hinnangul peaks kõik tuled vahetama välja kaasaegsemate vastu (vanu nad enam ei remondi), siis esialgne lubadus on tööd ära teha jaanuari kuu lõpus. Arvestades asjaolu, et muuseum on üksikisikutele suletud ja külastatavus on praktiliselt talvetingimustes null, siis palume ettekirjutuse täitmiseks aega kuni veebruari kuu lõpuni.

Tervitustega,

Mati Meos
5135490

Saatja: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 11. detsember 2023 14:17
Adressaat: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>
Teema: FW: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

Tere!

Päästeameti Lõuna päästekeskus ei ole saanud tagasisidet 25.10.2023 saadetud kirjale. Päästeametil on õigus rakendada ettekirjutuses märgitud sunniraha kui ettekirjutuse punktide nr 1 ja 3 kohta ei esitata ettekirjutuse punktide täitmist tõendavaid dokumente.

Tagasisidet ootame käesoleva nädala lõpuni.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Krista Kruus
Sent: Wednesday, October 25, 2023 4:16 PM
To: 'Mati Meos' <mati@lennundusmuuseum.ee>
Subject: RE: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

Tere!

Päästeameti Lõuna päästekeskus soovib tagasisidet ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563 täitmise osas.

Ettekirjutuse nõue nr 1 - Paigaldada uude muuseumi hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ning inimestel oleks võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda. Täitmise tähtaeg saabus **01.08.2023**

Ettekirjutuse nõue nr 3 - Teostada uue muuseumi hoonetel turvalgustuse regulaarne kontroll ja hooldus. Sisse seada turvalgustussüsteemi kontrolli-hoolduspäevik. Täitmise tähtaeg saabus **01.06.2023**

Päästeametile tuleb esitada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldust tõendav dokument ja turvalgustite kontrolli tõendav väljavõte hoolduspäevikust.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>
Sent: Wednesday, August 2, 2023 1:35 PM
To: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>
Subject: Vs: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Tore, et meid ikka meeles peate.

Aga hetkel pole mõtete tulla, sest firma, kes seda häiresüsteemi lubas ehitada ei ole veel kohale tulnud. Viimati lubas eile tulla. Nii et mõned nädalad kindlasti veel.

Tervitustega,

Mati Meos

Saatja: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 2. august 2023 13:31
Adressaat: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>
Teema: RE: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

Tere!

Seoses Päästeameti antud ettekirjutusega soovin teiega kokku leppida ettekirjutuse täitmise järelkontrolli aja. Palun andke teada sobiv aeg. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabus **01.08.2023**.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Krista Kruus
Sent: Tuesday, May 9, 2023 5:15 PM
To: 'Mati Meos' <mati@lennundusmuuseum.ee>
Subject: RE: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

Tere!

Päästeameti ohutusportaali kaudu on Sihtasutusele Eesti Lennundusmuuseum (registrikood 90001747) edastatud ettekirjutus nr 7.2-6-2022-1563-1 (kirja lisas). Ettekirjutuse punktis nr 1 on väljatoodud tuleohutuse seaduse ja Siseministri määruste nr 1 ja 17 punktid, mille järgi peab olema Lennundusmuuseumi uues muuseumi hoones automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, kuna hoone pindala on suurem kui 300 m². Hoone suletud netopindala on 460 m². Küsin siia juurde, kas uuel muuseumihoonel on olemas kasutusluba? Ehitisregistrist seda ei selgu. Hoone kasutamiseks peab sellel olema kasutusluba.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on süsteem, mis väljastab automaatselt teate objektile tekkinud tulekahjust või seadme enda töövalmidust ohustavast rikkest. ATS süsteemi tööd juhib keskseade. Tulekahju puhkemise korral edastavad erinevad tulekahjuandurid info suitsu, temperatuurimuutuse või leegi tekke kohta ruumis keskseadmele. Häire korral käivitatakse alarmid.

Kui uut muuseumihoonet kasutatakse avaliku ruumina, mida külastavad Lennundusmuuseumi külastajad, tuleb hoonesse paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab ettekirjutuse punkti nr 1 täitmise tähtaega kuni 01.08.2023.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>
Sent: Monday, May 8, 2023 8:06 AM
To: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>
Subject: Vs: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Lugupeetud PÄÄSTEAMET,

Lennundusmuuseum alustas uuesti hooaega 1. mai 2023.
Lennundusmuuseum peab alles koguma vahendeid uuteks investeeringuteks.

Palun selgitage siiski meile uuesti mis asi on automaatne tulekahjussignalisatsiooni süsteem. Meil on ruumides andurid.

Arusaamatuks jääb nõue midagi rohkemat teha kui igal korrusel on üks ruum millel on kaks väljapääsu ja kus puuduvad tuleohtlik sisustus, ainult klaasvitriinid, kivisein ja klaasaknad.

Palume selgitust ja vajadusel tähtaja pikendust.

Lugupidamisega,

Mati Meos
5135490

Saatja: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>
Saatmisaeg: reede, 14. aprill 2023 10:38
Adressaat: info@lennundusmuuseum.ee; mati@lennundusmuuseum.ee
Teema: Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järelkontroll

Tere!

Päästeameti Lõuna päästekeskus on 05.08.2022 andnud adressaadile sihtasutus Eesti Lennundusmuuseum (90001747) aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Lange küla, Veskiaru vkt 1 ja Veskiaru vkt ½ asuvate ehitiste kohta ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1

Ettekirjutuse punkti nr 1 sisu - Paigaldada uude muuseumi hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ning inimestel oleks võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.

Täitmise tähtaeg saabus 01.04.2023

Palun andke Päästeametile teada, kas ettekirjutuse punkt nr 1 on täidetud.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET
Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelevalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Krista Kruus
Sent: Monday, March 27, 2023 2:57 PM
To: 'Mati Meos' <mati@lennundusmuuseum.ee>
Subject: RE: Mati printer saatis pildi

Tere!

Aitäh, et edastasite dokumendid. Ettekirjutuse nr 7.2-6-2022-1563-1 järgi tuleb uude muuseumi hoonesse paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, kuna ehtisregistri andmete järgi on hoone suletud netopind 460 m². Seda kinnitas ka eelmine piirkonna peainspektor Marek Kärsin. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabub 01.04.2023. Kui Te soovite ettekirjutuse täitmise tähtaega muuta (pikendada), siis tuleb enne tähtaja saabumist (01.04.2023), Päästeametile esitada põhjendatud taotlus.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>
Sent: Saturday, March 4, 2023 8:26 AM
To: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>
Subject: Vs: Mati printer saatis pildi

Tere,

Ventilatsiooni kontroll on teostatud. Vaja on veel vahetada peafiltrid ja need on tellitud.
Ärge muretsege. Muuseumi hooaeg algab alles maist. Selleks ajaks saab tehtud.

Tulekahju automaatsignalisatsiooniga on meil raskusi, sest meil puuduvad hetkel selleks vahendid.
Lisaks varasemad kontrollid on soostunud, et selleks puudub ka karjuv vajadus (peale bürokraatliku nõude), sest hoone igal korrusel on ainult üks ruum ja igal ruumil on kaks väljapääsu. Ruumid on anduritega varustatud.
Ruumides põlevaid materjale pole – ainult klaasist vitriinid ja betoonseinad.

Teeme ettepaneku sellest nõudest loobuda.

Tervitustega,

Mati Meos
513590

Saatja: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>

Saatmisaeg: reede, 3. märts 2023 13:23

Adressaat: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>

Teema: RE: Mati printer saatis pildi

Tere!

Päästeametile Teie poolt esitatud dokumentide hulgas on piksekaitse kontrolli dokument ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldusakt.

Päästeametile tuleb esitada ka uue muuseumihoone ventilatsioonisüsteemi hooldusakt, kuna selle ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabus 01.12.2022.

Ettekirjutuse nõude nr 4 sisu - Teostada uue muuseumihoone ventilatsioonisüsteemi kontroll ja hooldus, et vältida tuleohtu.

Ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabus **01.12.2022**

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob +372 53937503
tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Mati Meos <mati@lennundusmuuseum.ee>

Sent: Thursday, March 2, 2023 8:23 AM

To: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>

Subject: Ed: Mati printer saatis pildi

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tervitustega,
Mati Meos

OHUTUSE EESTVEDAJA