



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 05.05.2026 nr 6-1/57-16

Meie 29.05.2026 nr 7.2-3.4/1925-4

**Tahkuranna külas Ennu kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Ain Järvesaar

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2506 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla, Ennu kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Planeeringus kirjeldamata kuidas tagatakse päästetehnika juurdepääs hooneteni, s.h. juurdepääsutee laiu ja kandevõime.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee