


52001:003:0571  
Davidsi



Fiskarkojans  
44101:001:2195

16126 Hara tee  
52001:003:0026

Rannakivi  
52001:003:0120

#### Tingmärgid:

- 1W 1W
- Projekteeritud liitumiskilp  
Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin  
Projekteeritud reservtoru  
Projekteeritud kaabel kaitsetorus  
Projekteeritud maanduspaigaldis  
Olemasolev maanduspaigaldis  
Olemasolev 10 kV õhuliin  
Olemasolev 0,4 kV õhuliin  
Olemasolev 0,4 kV maakaabel  
Katastripiir  
Olemasolev alajaam  
Murukatte taastamine  
Ala, kus mehhanismiga kaevamine pole lubatud  
Puurimismasina asukoht / puurimiskaevik  
Riigimaantee kaitsevööndi piir  
Tee kaitsevööndi piir

Kaeviku taastamine  
M 1:20

Taastatav ala:  
S=30m<sup>2</sup>

Lõige A  
Taastatav murukate

Muruseeme  
(külvinorm 20...30 g/m<sup>2</sup>)

Taastatav pealiskih  
(kasvupinnas,  
maksimaalne  
osakeste suurus 20mm,  
märkus 2)

Tagasitõide  
kivivabast pinnasest

Hoiatuslint

Kaitsetoru

Maakaabel

Märkused katete taastamise kohta:

- Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskirjast.
- Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike.
- Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
- Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Märkused:  
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis  
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis  
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades  
Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 08.04.2025

Lehti kokku: 17	Leht nr: 5	Objekti asukoht
Mõõdistuse liik	Maa-ala plaan tehnoövkudega	Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hara küla/Hara alevik, Ullase
MTR REG NR: EEG000321	Mõõtkava: 1:500	RADIAAN OÜ
Mõõstis: K.PLOOM, A.ERIT	Töö nr: 2844G25	Vana-Tartu mnt 79a, Peetri alevik, Rae vald, Eesti
Joonestas: K.JÜRGENSON	Kuupäev: 06.04.2025	REG NR 12514402
Kontrollis: A.ERIT	Tellij: Draftit OÜ	TEL +372 56609222
		E-POST info@radiaan.eu

Projekt:

Fiskarkojans kinnistu liitumine elektrivõrguga  
Hara küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa

Tellij:

Elektrilevi OÜ

Joonis:

Asendi plaan

Joonise nr:

JT3167-1

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ  
Reg. kood: 14231335  
Ilmatsalu 3, 50408 Tartu  
info@draftit.ee

Projekteeris

Aro Kivisild

26.05.2025

Kontrollis

Aro Kivisild

26.05.2025

Mõõtkava

1:500

Leht

Lehti

Staadium

Tööprojekt

1

1