

Kaupo Maaten
Leonhard Weiss OÜ
K.Maaten@leonhard-weiss.com

Teie 06.02.2024 nr e-kiri

Meie (digiallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2024/3876

Kooskõlastus

Austatud härra Maaten

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse kooskõlastada ehitusprojekt, töö nr 10651, "Küünipõllu PEJ tarbija keskpinge võrk Kiini küla Viljandi vald Viljandi maakond".

Rajatav maakaabelliin ristub RMK hallatava Puna metsateega (3600060). Kaabli ristumine teega teostatakse kinnise läbindamise teel.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ja üldtingimused projektile on järgmised.

Projekteeritud maakaabel peab võimaldama sellel täislastis koormatraktoriga liikumist. Seega, kaabel peab olema kogu ulatuses kaitsetorus ja meie hinnangul vähemalt 1,0 (soovitavalt 1,2) meetri sügavusel. Kaabli võib paigaldada kuni 1 m kaugusele katastriüksuse piirist. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused tuleb taastada.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Piiratud asjaõiguse seadmiseks riigile kuuluvale maaüksusele tuleb alates 01.02.2024 piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestada piiratud asjaõiguste ruumandmete infosüsteemi (PARI). Piiratud asjaõiguste seadmiseks ja tehnorajatiselise rajamiseks täitke palun taotlus koos lisadega 1-3 ja edastage see piirkondlikule metsaülemale ja maaõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heiki Ärm
Edela regiooni metsaülem

5031423