



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

03.10.2018 nr 7.2-6.4/1872

Haldusakti muutmine

Päästeameti Ida päästikeskus on 18.11.2016 andnud Siseministeriumile (edaspidi adressaat) kuuluva Narva Aleksandri Suurkiriku, aadressil Kiriku 9, Narva linn, Ida-Viru maakond, kohta ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2764-1.

Kõnealuse ettekirjutuse punktiga 6 kohustati adressaati teostada ehitises olemasoleva tuletõrje voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhususe kontroll ning voolikute surveastamine vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhistele.

Praeguse EELK Narva Maarja Koguduse esindaja Urmas Karileet esitas 14.07.2017 taotluse asendada Narva Aleksandri Suurkirikus olemasolev tuletõrje voolikusüsteem kuivtõusutoruga, kuna tuletõrje voolikusüsteemi toimimine on selle valmimisest alates olnud probleemne ning osa veetorustikust paikneb hoone küteta alal, millest tulenevalt on oht selle külmumiseks külmal perioodil. Esitatud selgitusi arvestades ning päästeauto võimekust hinnates rahuldab Ida päästikeskus esitatud taotluse 1.10.2018.

Ida päästikeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Natalja Eppik, arvestades asjaoludega, et haldusaktiga adressaadile pandud kohustused peavad olema üheselt arusaadavad, mõistetavad ja täidetavad, ning eeltoodust tulenevalt on tekkinud vajadus muuta ja täpsustada Siseministeriumile 18.11.2016 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2764 punkti nr 6, juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikega 3,

otsustas:

1. Tühistada osaliselt tagasiulatuvalt ehk tunnistada algusest peale kehtetuks 18.11.2016 antud haldusakti, s.o ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2764 punkti nr 6.
2. Anda Siseministeriumile (registrikood: 70000562), kui omanikule järgmine ettekirjutus:

Asendada Narva Aleksandri Suurkirikus olemasolev tuletõrje voolikusüsteem kuivtõusutoruga.

Põhjendus: Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017 a vastu võetud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi siseministri määrus nr 17) § 36 sätestab, et tuletõrje voolikusüsteem paigaldatakse asjakohases standardis nimetatud ehitisse.

Eesti standardi EVS 812-8:2018 „Kõrghoonete tuleohutus“ kohaselt peab kõrghoones olema ehitisesisene tuletõrje voolikusüsteem, olenemata hoone kasutusviisist. Samas on erand juhtudel lubatud tuletõrje voolikusüsteem asendada märgtõusutoruga, millel peab olema tuletõrjeauto voolikuga ühendamiseks kaks ehitisevälist ühendusmuhi läbimõõduga 80 mm. Kusjuures võimaluse korral saab märgtõusutoru rajamiseks kasutada olemasoleva tuletõrje voolikusüsteemi torustikku.

Siseministri määruse nr § 35 lg 1 punktide 1 ja 2 kohaselt paigaldatakse märgtõusutoru hoonetesse, kui korruse tasapinnast võetuna on kaugeim punkt korruse sissepääsust rohkem kui 50 meetrit ning hoonesse, millel on rohkem kui neli korrust. Kusjuures lõike 6 kohaselt võib märgtõusutoru põhjendatud juhtudel asendada kuivtõusutoruga.

Haldusmenetluses selgus, et kõrghoone alla liigituvas Narva Aleksandri Suurkirikus olemasolev tuletõrje voolikusüsteem ei ole töökorras ning osa selle veetorustikust ja pumbaruum asuvad kütteta alal. Sellest tulenevalt soovitakse tuletõrje voolikusüsteem asendada kuivtõusutoruga. Juhul, kui ehitise torni osas olemasolev tuletõrje voolikusüsteem ei ole kasutamiseks valmis ning kuivtõusutoru jäetakse välja ehitamata, väheneb ehitise osas oluliselt tuleohutusmeetmete tõhusus, mille tagajärjel võivad kustutustööd kulgeda tavapärasest kauem tekitades hoone osas suuremaid varakahjusid ning seades ohtu inimeste tervise ja elu.

Alus: Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017 a vastu võetud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ 35 lg 1 punktid 1 ja 2 ja lõige 6.

Täitmise tähtaeg: 1.11.2020

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluses on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästkeskus, Vahtra 3, 21003 Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile natalja.eppik@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästkeskus
+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee

Käesolev haldusakt on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Siseministeerium, info@siseministeerium.ee;
- 2) Siseministeerium, Krista Pihlapuu, Krista.Pihlapuu@siseministeerium.ee;
- 3) EELK Narva Maarja kogudus, narva@eelk.ee;
- 4) EELK Narva Maarja Kogudus, Urmas Karileet, urmas.karileet@eelk.ee.

+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee