



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- >— Olemasolev MP maakaabel
- 1W1— Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W1— Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- >— Olemasolev KP maakaabel
- K— Olemasolev kanalisatsioon
- V— Olemasolev veetrass
- S— Olemasolev sidekaabel

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-218
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi		Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 25.03.2024
		Reg. nr:	11445550	Töö nr: LV24-07
Töö nimetus: Kooli tee 3 kaitsme nimivoolu suurendamine Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa LC0557		E-mail:	Janar.Kubbi@ enersense.com	Joon nr: 001
		Tel nr:	+372 56607557	Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris:	Janar Kubbi	
		Kontrollis:	Janar Kubbi	