



PÄÄSTEAMET

Extreme OÜ
info@outofbalance.ee

Teie 19.03.2025

Meie 20.03.2025 nr 7.2-2.2/1618-1

Ürituse koostööstus

Lõuna päästkeskus koostööstab 17.04.2025 Extreme OÜ poolt korraldatava ürituse Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Ürituse korraldaja poolt peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Tagatakse ruumist ohutu evakuatsioon. Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik ukSED olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt.
2. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama voolukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
3. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
4. Arvestades evakuatsioonipääsude arvu ja nende laiuse võib ruumide kasutajate arv olla maksimaalselt 1230 (üks tuhat kakssada kolmkümmend) inimest.
5. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
6. Tagada juurdepääs automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadmele ning tagada ATS töökorras olek.
7. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viljar Schmidt

Tartu-Jõgevamaa pääste piirkonna juhataja

Lõuna päästkeskus

Viljar Schmidt

+372 7337303

viljar.schmidt@paasteamet.ee