

LK232978
1-kohaline, sokliil
reservтору tarbijakaablile
PVC Ø75 450 N 2 m
Kilp paigaldada ol. olevale kõrgusele

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 450 N 6 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 18 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 450 N 7 m


Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 5 m

MPL434177 AI 4G120 43/47 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 450 N 7 m

JK69467

Taastada kruusatee kokku ca 8 m²
Ol. olev kaabel nr MPL393014 ühendada
ringi jaotuskappi JK69467; vajadusel
pikendada kaablit



Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- Proj. MP maakaabelliin
- Proj. liitumiskapp
- Proj. kaitsetoru (450 N)
- Proj. kaitsetoru (750 N)
- Proj. kaitsetoru (1250 N)

- Puurimiskaevik
- Ol. olev MP kaabel
- Ol. olev KP õhuliin
- Katastriüksuse piir

Projekt				Janise kinnistu elektriliitumine Võsivere külas Elva vallas Tartumaal				Tellija	
LEONHARD WEISS				Joonis				Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Asendiplaan				Joonise nr	
				Projektteeris				LC2634-1	
				Kontrollis				Möötkava	
				Projektijuht				M 1:250	
				Keel				Leht	
				EST				1 1	