



PÄÄSTEAMET

Tallinna Haridusamet
haridusamet@tallinnlv.ee

Teie 15.08.2025 nr

Meie 25.08.2025 nr 7.2-2.1/5217

Päästeameti tõend

Austatud Tallinna Haridusameti esindaja

Tuleohutusekspert, tase 6 (A.T.) teostas Auna tn 6, Tallinn ehitises tuleohutusülevaatuse ning koostas selle kohta tuleohutusauditi nr: 220825-1EA.

Päästeamet, üle vaadanud eksperthinnangu ning suhelnud Tallinna Linnavaraameti Kinnisvarahalduse osakonna esindajatega kinnitab, et hoone vastab kehtivatele tuleohutusnõuetele ning sobib tuleohutuse seisukohast haridusteenuse osutamiseks tingimusel, et hiljemalt 01.09.2025 teostatakse ehitises tuletõkkeuste ja evakuatsioonivalgustuse kontroll ning puuduste tuvastamisel need likvideeritakse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Stanislav Tõnissaar
Ohutusjärelvalve büroo
Peainspektor
Põhja päästekeskus

Stanislav Tõnissaar
+372 53236619
stanislav.tonissaar@paasteamet.ee