33701:002:1004
Põldoja tn 2

33701:002:1003
Põldoja tn 4

33702:001:0601
Põldoja tänav

33701:002:1002
Põldoja tn 6

33702:001:0603
Põldoja tn 8

° 55.15
° 55.20
° 55.11
° 55.30
° 55.28
° 55.47
° 55.13
° 55.70
° 55.05
° 55.65
° 55.77
55.30

Paigaldada 3-kohaline liitumiskilp **LK226756**
peakaitsmega 3x10A (2)
(perspektiivne koht tänavavalgustuse jaoks)
Paigalda jaotuskilp **JK10424**

Projekteeritud maakaabel **MPL421131** AXPX
4G240 algus JK10423, lõpp JK1024
L=96/102 m

AXPK 4G240 (MPL421131)min 0,7 m

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp **LK226775**
peakaitsmega 3x10A (2)
Paigalda jaotuskilp **JK10423**

AXPK 4G240 (MPL421132) H= min 0,7 m

Projekteeritud maakaabel **MPL421132** AXPX
4G240 algus JK10416, lõpp JK10423
L=91/97 m

põld

Haljasala taastamine



Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250 N
- Varem projekteeritud veetorustik
- Varem projekteeritud kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev MP maakaabel
- Puurimise kaevik
- Taastatav kruuskate
- Kinnistu piir

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. 23-189
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.01.2024 Töö nr: 47/0202
Töö nimetus: Põldoja tn 2, 4,6 ,8, 10, 12 ja Tõldoja liitumine madalpingel Kose alevik, Kose vald, Harjumaa LE0202, LC0597, LC0141		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L3 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo	