



Müra mõõtmise protokoll nr 93M/23A

11.04.2023.a.

1. Alus (plaaniline, lepinguline, tellimus või muu) Tellimus

2. Tellija/saatja nimi Lasnamäe Huvikool tel. 5059342.

3. Mõõtmise koht: Huvikool.
Võru 11, Tallinn, Harjumaa.

4. Mõõtmise eesmärk : tervisohutuse hinnang

5. Mõõteriistad (nimetus, tüüp, nr.):
Müramõõtja CESVA SC101 nr. T249272;
Akustiline kalibraator TES 1356 nr.120510159

6. Kalibreerimine teostatud (kuupäev ja nr.)

Nr. KL-144-21-254 02.08.2021a. OÜ Inspecta Estonia
Nr. BTLC-23/006 27.03.2023 Metrosert

7. Mõõtmise kuupäev: 03.04.2023 10.00-10.30

8. Müra peamised allikad : tehnoloogilised seadmed (ventilatsioon).

9. Dokumendid ,mille alusel teostati mõõtmised Tööjuhend F-5, ISO 16032:2004
Acoustics-Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings-
Engineering method.
Tehniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid, skeemid ja ruumide valik) on _
hankitud kliendi poolt.

Katsetulemused kehtivad ainult katsetatud objektide kohta ja mõõtmisi teostatud aja
jooksul. Katseprotokolli mittetäielikuna kasutamine labori loata keelatud.

Müra mõõtmise tulemused protokoll nr. 93M/23A 11.04.2023 juurde

Nr.	Mõõtmise punkt	Müüra liik Laiaribaline – L Tonaalne – T Püsiva tasemega – P Muutuva tasemega – M Katkendlik – K Impulss – I	Korrigeeritud arvestuslik Müratase arvestades taustamüra tasemed L _{pA,eqT} , (dB)	Korrigeeritud arvestuslik Müratase arvestades taustamüra tasemed L _{pA,max} , (dB)	EVS 906:2018 L _{pA,eqT} , (dB)	Tausta müra dB
	1. korrus					
P1	Klass 100	L.P.	30.4	31.9	35	28
P3	Klass 103	L.P.	30.2	31.6	35	28
P5	Klass 111	L.P.	30.3	31.5	35	28
P7	Klass 133	L.P.	30.7	31.3	35	28
	Laiendatud määramtus		+/- 2,2 dB			

Mürataset mõõdeti 0,8-1,0 meetri kõrgusel põrandast.

Iga mõõtmise pikkus oli 0,5 minutit.

Ilmastiku tingimused: selge ilm, tuul 0-5 m/s (ilm.ee).

Informatsioon võib olla avaldatud EAK hindamisrühmale.

*Normeerimiseks oli kasutatud Määrus vastu võetud 04.03.2002 nr 42 § 7. Tabel 2.

Mõõdistaja: A. Zagamula

Kinnitaja: L. Zagamula