



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver
Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 06.04.2023 nr 6-1/8-13

Meie 14.04.2023 nr 7.2-3.4/1710-4

**Reiu küla Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6
kinnistute detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Evox OÜ poolt koostatud töö nr EX030522 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjusel:

1. Kirjeldamata planeeringualal päästetehnika ümberpööramise võimalus. Päästetehnika pöörderaadius on 10 meetrit. Manööverdamise plats peab asuma umbtee lõpus. Ühe korteriga elamu puhul peab juurdepääsukaugus päästetehnikale olema vähem kui 50 meetrit peasissepääsust. Joonisel hoonestusala Pos 2 puhul ei ole antud nõue täidetud. Vaata illustreeriv joonis.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7, Sim 17 §50

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 3169-2023-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Ots
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Jaanus Ots
+372 53502189
jaanus.ots@rescue.ee