

From: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Sent: 2/19/2025 1:17:49 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ugivälja laut juurdepääsutee rajamine

From: Merilo Building OÜ <info@merilobuilding.com>
Sent: Monday, February 17, 2025 11:29 AM
To: Urve Jõgi <urve.jogi@rmk.ee>
Subject: Re: Fwd: Re: Ugivälja laut juurdepääsutee rajamine

info@merilobuilding.com saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta](#), miks see on oluline Tere.

Saadan Pari lingi uuesti.

<https://pari.kataster.ee/magic-link/c44eb096-2a9c-48fd-9ae7-517e38d748f3>

Lugupidamisega

Tarmo Ruusmäe
+372 5087667
info@merilobuilding.com
www.majavundament.ee
<https://m.facebook.com/merilobuilding>

MERILO BUILDING OÜ



17.02.2025 10:30 kirjutas Merilo Building OÜ:

Tere.

Vastavalt telefoni teel vestlusele saadan Kuku küla, Ugivälja laut, juurdepääsutee servituudi info.

Pari link

<https://pari.kataster.ee/magic-link/c44eb096-2a9c-48fd-9ae7-517e38d748f3>

Lugupidamisega

Tarmo Ruusmäe

+372 5087667

info@merilobuilding.com

www.majavundament.ee

<https://m.facebook.com/merilobuilding>

MERILO BUILDING OÜ



----- Esialgne kiri -----

Pealkiri:Re: Ugivälja laut juurdepääsutee rajamine

Kuupäev:30.01.2025 11:12

Saatja:Merilo Building OÜ <info@merilobuilding.com>

Saaja:Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>

Koopia:urve.jogi@rmk.ee

Tere.

Saadan Teile muudetud kujul uue seletuskirja, maakasutuse asendiplaani ja ka pari lingi.

<https://pari.kataster.ee/magic-link/c44eb096-2a9c-48fd-9ae7-517e38d748f3>

Ootan edasisi juhiseid.

Lugupidamisega

Tarmo Ruusmäe

+372 5087667

info@merilobuilding.com

www.majavundament.ee

<https://m.facebook.com/merilobuilding>

MERILO BUILDING OÜ

28.01.2025 12:19 kirjutas Margus Emberg:

Tere

Meie hinnangul ei mahu maakasutus 3,5 meetri peale ära – kasutusala peaks olema laiem. Arvestada tuleb kogu raadatava alaga, mis on edaspidi teekoridoriks vajalik ja läbipääsu tagamiseks edaspidi puittaimestikuta hoitakse. 4 meetrit on meie

arvates minimaalne võimalik teekoridori laius.

Väljakaevatud kasvupinnas tuleb paigutada tee äärde nii, et kõrval asuvat noorendikku (puittaimestikku) sellega ei kahjustata.

Kasutusala tuleks paigutada vahetult katastri üksuse piiri kõrvale, või sellele võimalikult lähemale ja piiriga paralleelselt.

Kooskõlastamiseks tuleb seletuskirjale lisaks esitada maakasutuse asendiplaan PDF-formaadis.

Raadamisteatise esitamiseks tuleb pöörduda RMK varumisjuhi Sven Soomets`a poole (tel 50 52 296, e-post sven.soomets@rmk.ee)

Kasvavate puude raievajaduse korral tuleb raieõiguse ostu vormistamiseks pöörduda RMK raieõiguse spetsialisti Aivo Akkus`e poole (tel 56 811 833, e-post aivo.akkus@rmk.ee)

Servituudi vormistamiseks tuleb pöörduda RMK maaõiguse spetsialisti Urve Jõgi poole (tel 56 633 867 e-post urve.jogi@rmk.ee)

Lugupidamisega

Margus Emberg

metsaülem

Edela regioon

From: Merilo Building OÜ <info@merilobuilding.com>

Sent: Tuesday, January 14, 2025 12:03 PM

To: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>

Subject: Uugivälja laut juurdepääsutee rajamine

You don't often get email from info@merilobuilding.com. [Learn why this is important](#)

Tere.

Vastavalt telefoni teel kokkulepitule saadan lihtsustatud kujul teeplaani (juurdepääsutee Uugivälja laut, Kuku küla) ja tööde seletuskirja. Palun vaadake üle, kas antud lahendus Teile sobib.

<https://pari.kataster.ee/magic-link/c44eb096-2a9c-48fd-9ae7-517e38d748f3>

--

Lugupidamisega

Tarmo Ruusmäe

+372 5087667

info@merilobuilding.com

www.majavundament.ee

<https://m.facebook.com/merilobuilding>

MERILO BUILDING OÜ