



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Narva

05.01.2023 nr 7.2-6.4/1

### **Haldusakti nr 7.2-6.3/2409-1 punktide nr 1 ja nr 2 kehtivuse peatamine**

15. novembril 2022. aastal on teostanud Päästeameti Ida päästekeskus järelkontrolli Narva-Jõesuu Linnavalitsusele 12. oktoobri 2016. aasta ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2409-1 punktide nr 1 ja nr 2 täitmise üle, mille tulemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-6-2022-2832. Punktiga 2 kohustati adreassaati paigaldama hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS). Punktiga nr 1 kaasnes sunniraha hoiatus 2000 eurot. Punktiga nr 2 kohustati adreassaati moodustama hoone evakuatsioonitrepikodade st omaette tuletõkkeseksioonid vastavalt tehnilisele normile. Punktiga nr 2 kaasnes sunniraha hoiatus 600 eurot. Järelkontrolli tulemuste kohaselt on punktidega nr 1 ja nr 2 pandud kohustused täitmata jäetud.

Järelkontrollis tuvastati, et hoonet kasutatakse osaliselt. Tervest hoonest kasutatakse vaid I korruse hoone otsates asuvaid ruume, mis on eraldi sissepääsudega. Vasakpoolses hooneotsas tegutseb AnnaBella Studio OÜ 91,78 m<sup>2</sup> pindalaga ilu- ja massaažisalongi ruumides. Parempoolses hooneotsas asuvad järgmised ruumid:

1. Julia Šmeljova 51,37 m<sup>2</sup> pindalaga eraldi sissepääsuga lillepood;
2. 103,48 m<sup>2</sup> pindalaga eraldi sissepääsuga ruumid, mida kasutavad ühiselt Svetlana Moissejeva FIE ja Narva-Jõesuu Pensionäride Ühing MTÜ (vastavalt 26,6 m<sup>2</sup> pindalaga ja 21,6 m<sup>2</sup> pindalaga ruumid).

Lähtudes 15.11.2022 tuvastatust on muutunud faktilised asjaolud, mille kohaselt evakuatsioonitrepikodasid ei kasutata, III ja II korrustel ning I korruse keskosas peatati tegevus. Kasutusel olevatele ruumidele pole ATS kohustuslik.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, arvestades haldusakti andmise aluse faktiliste asjaolude muutumisega, juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikega 3,

#### **otsustas:**

peatada faktiliste asjaolude muutumisest alates (s.o 15.11.2022) ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2409-1 punktide nr 1 ja nr 2 ning nendega kaasnenud sunniraha hoiatuste kehtivus.

Juhul kui eelpool mainitud hooneosaid (I korruse keskosa, II ja III korruseid) hakatakse kasutama, siis peab olema täidetud riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nõuded. Ettekirjutuse täitmisest palume meid teavitada kirjalikult Päästeameti Ida päästekeskus, Rahu 38, 41532 Jõhvi või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee).

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustata vast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)  
Irina Belik  
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:  
Narva-Jõesuu Linnavalitsus, [info@narva-joesuu.ee](mailto:info@narva-joesuu.ee), [jegor.tsumakov@narva-joesuu.ee](mailto:jegor.tsumakov@narva-joesuu.ee).