



TINGMÄRGID, JOONETÜÜBID JA VÄRVID:

	Projekteeritav 33 kV kaabelliin (1x 3-faasiline kaabel trassis saatemaandusega)
	Projekteeritav side-multitoru
	Projekteeritav reservtoru
	Eeldatav vajaminev trassi servituut
	Projekteeritav kaabelliin kaitsetorus "1250N" kinnine meetod
	Puurimiskaevik
	Raadamine
	Drenaažikaev
	Olemasolev KP õhuliin
	Olemasolev KP õhuliin
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev sideõhuliin
	Olemasolev sidekanal
	Katastripiir
	Drenaaž

Märkus:

- Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
- Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
- Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, harilavast maast 1,5m sügavusel, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min 1,0m maapinnast.
- Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaüksusel min 1,0m maapinnast ja lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast.
- Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsda toruga või karbikuga, toetada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
- Peale ehitustööd taastada rikutud haljastus, teekatted ja kraavid.



		Tellijalomanik Enery Estonia OÜ 16269106		Projekt KABLI PÄIKESEELEKTRIJUAMA KAABLITRASS LISAALALE	
Enery Estonia OÜ Reg kood 16269106 Telliskivi tn 60/1, Põhja-Tallinna linnaosa, 10412 Tallinn, Harju maakond enery.estonia@enery.energy MTR: TEL004261		Peatöövõtja Enery Estonia OÜ 16269106		Objekt Tammuru ja Seljametsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond	
Peaprojekteenija Märt Piirsalu Kutsetunnistus nr 173682		Eriosa projekteenija Märt Piirsalu Kutsetunnistus nr 173682		Joonis Leht 4	
Kõide 1		Keel EST		Joonise nr 240913_EP_EL_4-05_v01	
Mõõtkava 1:1000		Prinditud 20.09.2024		Formaat A3	
				Leht(i) 1(1)	