



## TINGMÄRGID

- EI 60 tuletõkkekonstruktsioon
- EI 120 tuletõkkekonstruktsioon
- EI 60 S<sub>200</sub> Tuletõkkeukse tähis
- 5 in Evakueeruvate inimeste arv
- VA 1050 mm Evakuatsiooniukse valgusava minimaalne laius
- AL Avariilink
- SE 1.1L<sub>3</sub> Suitsueemaldustsooni tähis
- ÜR Ülerõhustatud ala

<b>TULETARK</b> KONSULTATSIOONID		<small>Tuletark Konsultatsioonid OÜ Reg. nr. 14441564 Laiada tn 20, 44310 Rakvere e-mail: konsultatsioon@tuletark.ee koduleht: www.tuletark.ee MTR: FOT000033 - Tuleohutusteenus</small>		<small>OBJEKTI NIMETUS</small> <b>PALDISKI MNT 229 KORTERELAMUTE ARENDUSALA</b>	
		<small>TELLUJA</small> Nord Projekt AS		<small>OBJEKTI AADRESS</small> Paldiski mnt 229, 229a, 229b, Tallinn	
<small>Koostas</small> Janek Floren		<small>alkikirjastatud digitaalselt</small>		<small>JOONISE NIMETUS</small> <b>9-korruselise hoone 9.korruse tuleohutus</b>	
<small>Vastutav spetsialist</small> Janek Floren		<small>alkikirjastatud digitaalselt</small>		<small>TOO NR.</small> PM2291	
<small>Projekti staadium:</small> EP		<small>MOOTKAVA</small> 1:100		<small>KUIUPÄEV</small> 07.07.2023	
				<small>JOONISE TÄHIS</small> TO-5-18	