

Heleni  
42002:001:0558

42002:001:0190  
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee

Liina  
42002:001:0489

Kaabel kinnisel meetodil (L=38m)  
toru 1250N Ø110, sügavusega 2,2m

projekteeritav  
kaabel MPL422158 AXP 4G120,  
L=93m/109m(kaabel/trass)

Kaabel kinnisel meetodil (L=46m)  
toru 1250N Ø110, sügavusega 2,2m

Tiiu  
42002:001:0487

- Tingmärgid
- projekteeritav 0,4 kV kaabel torus
  - projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
  - projekteeritav liitumiskilp
  - projekteeritav maanduskontuur
  - olemasolev 0,4 kV õhuliin
  - olemasolev sidekaabel
  - puurkaeviku kontuur


!ETTEVAATUST!  
sidekaabel

projekteeritav liitumiskilp  
LK227222  
ukse avamise suund - tee poole  
3x16A, PLC

Kõrtsi  
42002:001:0486

OÜ Geolevel  
Koordinaadid Lambert EST süsteemis.  
Kõrgused EH2000 süsteemis.  
Mõõdistamise aeg:marts 2024.a.  
Töö väljastamise aeg:marts 2024.a.  
Piirid saadud Maa-ameti registri kaardilt seisuga 01.03.2024.

Kasutatud instrumendid:  
SP 80 GPS

Projekt:	Suvila elektrivõrguga liitumine Tiiu kinnistu, Ninasi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond				Tellija:	ENEFIT CONNECT OÜ		
					Töö nr:	LC0728		
Joonis:	Asendiplaan				Joonise nr:	EL-4-01		
<div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div></div>	Projekteeris	Irina Massejeva		11.03.2024				
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Mõõtkava: 1:500			Leht	Leht
					Staadium: Tööprojekt			1