



Männilaane
44101:001:2677

1Ø50mm
450N,2m
Liitumiskilp
LK242172

AXPK 4G120
MPL450534
Ltrass/Lvaruga
145/165m

Koolimetsa
43601:001:0079

1Ø110mm
750N,96m

AXPK 4G120
MPL450534
Ltrass/Lvaruga
145/165m

Paigaldada kinnisel
vastavalt
ristumisjoonisele
16151 Risti-Kuijõe tee,
9,929-9,935km.

1Ø110mm
1250N,41m

1Ø110mm
450N,9m

Kuusiku-Herta
44101:001:1827

Kandemast M24
vahetada välja.
9m, tanalith,
II klass.

Käsna tee
68001:004:0147

Ulgase
44101:001:0301

Põldtaga
68001:004:0200

X = 6548050
Y = 500000

TINGMÄRGID projekteeritud

- 1W1 — — — — — Madalpinge maakaabel
- — — — — Kaablikaitsetoru
- - - - - Kaeviku piirjoon
- — — — — Läbimine kinnisel meetodil
- ▨ — — — — — Kaevik kinnisel meetodil läbimiseks
- — — — — — Liitumiskilp
- + — — — — — Kilbi, masti maanduspaigadis
- — — — — — Õhuliini mast

TINGMÄRGID olemasolevad

- ↔ — — — — — Madalpinge õhuliin
- S — — — — — Sidekanalisatsioon
- - - - - Tee äär
- — — — — Kinnistu piir
- - - - - Haljastus
- — — — — Puud
- — — — — Liiklus

MÄRKUSED:

- Lähteülesanne LT-35509L.
- Kaabli paigaldamissügavus 0,7m. Ristumisel teega kinnisel meetodil vastavalt ristumisjoonisele.
- Maakaabel paigaldada kaitsetorus.
- Kaabli paigaldamisel juhendada: 0,4...20 kV võrgustandard.
P342- 0,4 kV kaabelliinid.
- Kaabli trassi pealiskih, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Liitumiskilp paigaldada uksega sissesõidu poole.
- Geoalusena kasutatud Geoalus OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 26-G367, 03.08.26).
Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Männilaane kinnistu liitumine elektrivõrguga. Kuijõe küla. Lääne-Nigula vald.					Tellija Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis					Joonise nr JT3309-1		
	Asendiplaan					Mõõtkaava M 1:500		
	Projekteeris	Jelena Laidoner		14.08.2026		Staadium		
	Kontrollis	Andrei Laidoner		14.08.2026	53 483 985	Tööprojekt		
						Keel EST	Leht 1	Lehti 1