



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/25/7167-7**

Hinnangu koostamise kuupäev: 30.10.2025

Hinnangu taotleja: KiCaDaycare OÜ, registrikood 16869257, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 130, 11317

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: KiCaDaycare OÜ, registrikood 16869257, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 130, 11317

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli, lasteaia või lastehoiu tegevusala(d): alusharidus, lasteaed

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ ruumiplaanid
- ☒ päevakava ja riskianalüüs
- ☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervishoiu seadus
- ☐ tarbijakaitseseadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 a. määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatus korraldamisele“
- ☒ Vabariigi Valitsuse 26.06.2025. a määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“ (edaspidi määrus nr 47)
- ☐ Vabariigi Valitsuse 31. 07.2025. a määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

Terviseohutuse hinnang¹

KiCaDaycare OÜ hakkab pakkuma 1,5-7-aastastele lastele lasteaia teenust.

Lasteaia rühmaruumid asuvad hoone 2. korrusel. Ruumidesse on planeeritud kaks liitrühma.

Esimese rühma ruumide hulka kuuluvad mängu- ja magamisruumid Ä5-3 (39,9 m²) ja Ä5-4 (29,0 m²), tualettruum, alusvanniga käsidušiga hügieeniruum ning garderoob. Rühma on planeeritud 16 last.

Teise rühma ruumide hulka kuuluvad mängu- ja magamisruumid Ä5-5 (44,5 m²) ja Ä5-6 (21,4 m²), tualettruum, alusvanniga käsidušiga hügieeniruum ning garderoob. Rühma on planeeritud 15 last.

Lapsed einestavad mängu- ja magamisruumis. Koristusvahendeid hoitakse lastele kättesaamatus kohas. Mõlema rühma tualettruumis on üks laste WC-pott ja üks kätepesuvalamu. Mõlema rühma hügieeniruumis on üks alusvanniga käsiduš ning kuni kolmeaastastele lastele sobival arvul väikelaste tualetipotte ja koht nende hoiustamiseks.

Ruumid on tegevustele vastavalt sisustatud ja viimistletud. Ruumides on sundventilatsioon, loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus rühmaruumides vastab nõuetele.

Esitatud tervisetõendid lubavad töötada vastaval ametikohal.

Ameti hinnangul vastavad KiCaDaycare OÜ poolt kasutatavad ruumid ja ruumide sisustus aadressil Pärnu mnt 130, Tallinn planeeritud isikute arvu osas kehtivatele nõuetele. Juhime tähelepanu, et liitrühma komplekteerimisel seab kõnealustes ruumides lastele vanuselisi piiranguid määruse nr 47 § 7 lg 6, mille kohaselt võib II korrusel olla rühmas kuni kümme kuni kolmeaastast last ning määruse nr 47 § 9 lg 4 p 2, mille kohaselt liitrühma hügieeniruumis peab olema vähemalt üks laste WC-pott kaheksa nelja- kuni seitsmeaastase lapse kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

55943258
eva.puhm@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli, lasteaia või lastehoiu hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli, lasteaia või lastehoiu terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.