



## TRANSPORDIAMET

Saue Vallavalitsus  
info@sauevald.ee  
Kütise tn 8  
76505, Harju maakond, Saue vald, Saue  
linn

Teie 31.10.2024

Meie 01.11.2024 nr 7.1-2/24/18826-2

### **Saue valla Kibuna küla Väike-Pikaro puurkaev, menetlus nr 449447**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Saue valla Kibuna küla Väike-Pikaro kinnistu (kat tunnus 29702:001:0023) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigiteede 11385 Laitse-Kibuna km 0,05 ja 11381 Munalaskme-Laitse km 2,67, jäädes ca 40 meetri kaugusele mõlema tee servast. Kavandatud päevane veetarve on alla 10 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigiteede kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2411271/11155 vastavalt OÜ Burmaster tööle nr 1384-NK .

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee