



**Projekti nimetus** Tallinna 53. keskkooli ajutise moodulhoone põhiprojekt  
**Aadress** J. Sütiste tee 42/1, Tallinn  
**Staadium** Põhiprojekt  
**Tellija nimetus ja aadress** Tallinna Haridusamet  
**Andmed projekteerija kohta** Nasa OÜ, Registrikood 11712784, Telliskivi 60, 10412, Tallinn  
**Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr** 19.06.2025, 9.3-1/25/2737-3

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:**

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ (edaspidi määrus nr 84)
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61)
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad (edaspidi standard EVS-EN 12464-1:2021)
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes (edaspidi standard EVS 840:2023)

**Põhiprojekti terviseohutuse hinnang:**

Tallinna 53 keskkooli ajutise moodulhoone põhiprojekt 148-2025 on läbi vaadatud ning vastab tervisekaitsenõuetele.

Juhime tähelepanu, et seletuskirja punktis 7.1 on viidatud kehtetule standardile EVS – EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“. Alates 16.09.2021 kehtib standard EVS-EN 12464-1:2021. Seletuskirja punktis 1.2 „normdokumendid ja standardid“ puudub viide määrusele nr 61 ning on viidatud alates 16.10.2023 kehtetule standardile EVS 840:2017.

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Sarri  
menetlusgrupi juht (keskkonnatervis)  
Põhja regionaalosakond

