

Anneli Antsman

Saatja: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>
Saatmisaeg: esmaspäev, 24. mai 2021 16:08
Adressaat: Anneli Antsman
Teema: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ
Manused: Õism.112 Suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemi aasta hooldus 2020 doc.doc

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Edastan hooldusfirma kommentaarid. Kui vajate allkirjastatud akte, kas siis sobivad minu digitaalselt allkirjastatud aktid praeguse kuupäevaga?

Korter 37ga üritan ühendust saada, et näha projekti ja täpsustada kas see vastab nõuetele.

Lugupidamisega,
Gert Üprus
KÜ Õismäe tee 112 juhatuse esimees
56224726

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Haabersti Ehitus <haaberstiehitus@hotmail.ee>
Date: 21. May 2021 at 16:03:08 EEST
To: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>
Subject: RE: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ
Reply-To: Haabersti Ehitus <haaberstiehitus@hotmail.ee>

tere

Need allkirjastatud aktid olid Hr.Jaan Suuroru käes (.Me allkirjastasime need koos)

Nii päevikus , kui ka hooldusaktides on kirjas punkt :evakuatsioon ukseid -juhtimine töökorras

Mis puudutab suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemi , siis viimases aktis ei ole töökorras krt .37-40 suitsuluuk.Luugi kukkumise teekond on kinni ehitatud. Kui luuk alla lasta , siis ülesse teda enam ei saa.(krt 37 väidab , et neil on kinnitatud projekt)

saadan ka aasta hoolduse akti uuesti .

Lugupidamisega Maiold Õunamägi

Eile, 10:32 Gert Üprus <112oismae@gmail.com> Kirjutas:

Tere,

Kas oskate mind vastamisel abistada?

Lugupidamisega,

Gert Üprus

KÜ Õismäe tee 112 juhatus

From: Anneli Antsman

Sent: Monday, April 19, 2021 1:18 PM

To: 'Gert Üprus' <112oismae@gmail.com>

Subject: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

Importance: High

Tere

Täna, kiri ja manused kätte saadud!

Kuna edastatud manused on poolte poolt allkirjastamata, saan neid lugeda ainult dokumentide projektidena, kuid kahjuks mitte ettekirjutuste täitmist tõendavate dokumentidena.

Palun edastage allkirjastatud aktid ja ATS hoolduspäevikust sissekannete ja hooldustööde aktide koopiad, kus on näha p 3 osas, et ATS keskseadmed on omavahel ühendatud ja signaalid koondatud ühte keskseadmesse ning punkt 5 osas, et hooldustööde käigus on kontrollitud ka evakuatsiooniteel asuvate uste avanemist.

Punkt 9 osas (A-klassi ehitisesisene tuletõrjevõrgi lahendus) palun saata samuti tõendusdokumentatsioon, et see on välja ehitatud.

Punkt 10 osas oli ettekirjutuse põhjenduses kirjas, et Haabersti Ehitus OÜ poolt 12.12.2018 koostatud suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestiku aastahoolduse aktis on fikseeritud puudused. Haldusmenetluse käigus ei esitatud dokumentatsiooni puuduste likvideerimise kohta.

Palun saatke paigaldise hoolduse dokument/dokumendid, kus on näha, et puudused on likvideeritud ja tagatud on süsteemi katkematu toimepidevus. Kui 2018 aasta aktis oli sama märge, et süsteem ei ole töökorras (kaks korrust -kus on luukide ette apandud lisauksed), siis kahjuks ei saa ettekirjutust täidetuks lugeda

enne, kui kogu süsteemi toimepidevus on tagatud (st luukide ette pandud lisauksed ei takista süsteemi toimimist ja luugid on hooldatud/kontrollitud ja töökorras).

Lugupidamisega,

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5866 7703

Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: Gert Üprus <112oismae@gmail.com >

Sent: Friday, April 16, 2021 11:36 AM

To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee >

Subject: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Käesolevaga edastan info ettekirjutuse täitmise kohta.

Küsimuste korral, vastan meeleldi.

Lugupidamisega

Gert Üprus

Õismäe tee 112 KÜ

56224726

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Gert Sõnajalg <sonajalggert@gmail.com >
Date: 16. April 2021 at 11:31:38 EEST
To: Gert Üprus <112oismae@gmail.com >
Subject: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Haabersti Ehitus
<haaberstiehitus@hot.ee >
Date: 24. March 2021 at 10:43:12 EET
To: Gert Sõnajalg <sonajalggert@gmail.com >
Subject: RE: 7.2-6.2330 11.02.2019
Ettekirjutus.asice
Reply-To: Haabersti Ehitus
<haaberstiehitus@hot.ee >

Tere.

Punktid 1 ja 2 on jooksvalt täidetud (aasta ja kv.,aktid on Ats dokumendi sahtlis.)p.3 kohta saadan Akti p.4 skeemid on dokumendi sahtlis ,p.5 kohta saadan akti-kv.holduse aktis on uste kontroll fiklseeritud (need aktid allkirjastas tol ajal Jaan Suurorg) p.10 suitsuemaldus süsteem on töökorras (v.a.kaks korrust -kus on luukide ette apandud lisauksed)p.11 ev.valgustus (hetkel käib projekti kooskõlastus Päästeametiga)

Lugupidamisega Mairold Õunamägi: OÜ
Haabersti Ehitus -juhatuse liige

Eile, 11:41 Gert Sõnajalg
<sonajalggert@gmail.com > Kirjutas:

Tere

Vastavalt meie telefonivestlusele edastan
ettekirjutuse ja palun kinnitust täidetud
punktidele.

Lugupidamisega
Gert Üprus
KÜ Õismäe tee 112
Juhatuse esimees

Sent from my iPhone