



TRANSPORDIAMET

Kristjan Loite  
OÜ KESKKONNAPROJEKT  
kristjan.loite@keskkonnaprojekt.ee  
Ringtee 12  
51013, Tartu, Tartu maakond

Teie 24.09.2025

Meie 08.10.2025 nr 7.1-2/25/16226-2

### **Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 12149 ja 12123 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis**

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud elektirajatiste paigaldamine ja demontaaž riigitee maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis:

**Ristumine riigiteega nr 12149 Kassari surnuaia tee km 0,06 kinniselt, kaitsetorus;** km 0,06-0,12 tehnovõrgu kulgemine, km 0,12 AJ vahetus olevas asukohas tee kaitsevööndis; km 0,0-0,06 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine riigitee kaitsevööndis.

**Riigitee nr 12123 Vaemla-Kassari-Luguse tee km 6,05-6,20 tehnovõrgu kulgemise teemaal;** km 3,98 olemasoleva 0,4kV õhuliini asendamine uue õhuliiniga; km 6,86, 8,43 olemasoleva 10kV õhuliini asendamine isoleeritud õhuliiniga; km 3,93-4,03 olemasoleva 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine riigitee kaitsevööndis

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame** Keskkonnaprojekt OÜ töö nr IP7637 „*Hiumaa Käina-Kassari KP fiidri rek*“ Esiküla, Orjaku, Kassari küla, Hiumaa vald, Hiiu maakond Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad elektirajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Transpordiamet on varasemalt kooskõlastanud:
  - *Corle OÜ töö nr 2023\_EC\_Hiumaa EKS. NR. 001 „Taguküla Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine VT2012“ eelprojekt, Hiumaa. Hiiu maakond, Hiumaa vald, Taguküla...*
  - *Empower AS töö nr SA18099P „Saviaugu mü elektritootja elektrivarustuse ja Veltsi AJ FI rek. tööprojekt Kassari küla, Hiumaa vald Hiumaa LP5452, IS3074“.*
  - *Sideprojekt OÜ tööde kirjeldusele nr E2215 „Kassari PON“ Hiiu maakond Hiumaa vald Kassari küla.*
2. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil <https://pari.kataster.ee> ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil ([maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee)). Lepingu taotluse vorm asub [www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee) – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – **Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks**

**vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks.** Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.

3. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
  - 3.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt [liiklusseaduse](#) § 7<sup>1</sup> lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee).
  - 3.2. saada Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7<sup>2</sup> lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee). Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
4. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
5. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
6. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
7. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
8. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
9. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Taotlus, Dokumendid

5184315, [Gunnar.Magi@transpordiamet.ee](mailto:Gunnar.Magi@transpordiamet.ee)