

## Liis Sindeva

---

**From:** Liis Sindeva  
**Sent:** reede, 27. november 2020 12:08  
**To:** 'KÜ 13 Ehitajat'  
**Subject:** RE: Ehitajate tee 13 varuväljapääs

Tere

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 49 lg 1 järgi varustatakse evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale.

Sellest tulenevalt peavad olema evakuatsiooni- või väljumisteel olevad ukсед **evakuatsiooni suunas** võtmeta avatavad. Nimetatud määrus ei reguleeri võtmete jagamist majaelanikele, see tuleb ühistusiseselt kokku leppida.

Lugupidamisega

### **PÄÄSTEAMET**

Põhja päästekeskus

#### **Liis Sindeva**

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor  
Telefon +372 53 043 968

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti  
[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)



**From:** KÜ 13 Ehitajat <kolmteistehitajat@hotmail.ee>  
**Sent:** Thursday, November 26, 2020 1:27 PM  
**To:** Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>  
**Subject:** FWD: Ehitajate tee 13 varuväljapääs

Täpsustan nii palju, et õnneks meil on enamus häired põhjustatud sellega, et kuskilt panni peal põles toit maha. Liftid seisavad esimesel korusel ja inimesed peavad ootama kuna häire ei lülitakse välja.

Isiklikult tahan vältida olukord, kuna inimesed on harjunud vale häirega ja ei tunne ohtu, juhul kui tõesti midagi põleb, inimene läheb treppiga ülesse ja jääb kuskilt kinni. See ongi esimene põhjus miks ei soovi võtmed jagada.

Jään vastuse ootel.

Täna, 13:12 KÜ 13 Ehitajat <[kolmteistehitajat@hotmail.ee](mailto:kolmteistehitajat@hotmail.ee)> Kirjutas:

Tere

Meil on paigaldatud tuletõkke uksed varuväljapääsule. Nüüd meil tekkib küsimus, kas meie peame ukse võtmed jagama korterite omaniku vahel või mitte. Uksed töötavad nii, et inimene saab välja, sisse ei saa, uksed lukkus.

Palun Teie kommentaar.

Ette tänades

Lg. Aleksei Kravtsuk  
Juhatuseliige  
5049481