MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetööd teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Katendite taastamine on lahedatud eraldi projektiga;
11. Ehitustööde käigus eemaldatavad liiklusmärgid tuleb peale ehitustööde lõppu taastada.

VK-4-06
VK-4-05
VK-4-04
VK-4-03
VK-4-02
VK-4-01

Tingmärgid:

- -Katastriüksuse piir
- 65101:007:0146 Tallinna mnt 33 -Katastriüksuse tunnus
- -Katastriüksuse lähiaadress
- -Kalmistu sanitaarkaitsevöönd
- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev sidetrass
- -Olemasolev side õhuliin
- -Olemasolev sidetrass
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev survekanalisatsioon
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Tee kaitsevöönd
- -Projekteeritud veetoru
- -Projekteeritud reoveekanalisatsioon
- -Projekteeritud survekanalisatsioon
- -Suundpuuritav toru
- -Projekteeritud kaeviku piirjooned

K-60 43,17 43,17 1) 39,63 PVC SN8 De160 2) 39,63 PVC SN8 De160 3) 41,62 PVC SN8 De160 3,54 — 560/500

- -Kaevu nimetus
- -Projekteeritud maapinna kõrgus
- -Olemasoleva maapinna kõrgus
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Kaevu sügavus
- -Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- -Projekteeritud pumpla
- -Projekteeritud siiber, kape maa peal
- -Survekanalisatsiooni sõlm (maa-alune)
- -Veotorustiku sõlm (maa-alune)
- -Likvideeritav puu

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS			
Projekeerija: **AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320**			Tellija: **OÜ Raven**	Töö nr: **2025-002**	Kuupäev: **22.01 2025**	Staadium: **TP**
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd**				**VK-4-05**	**5**	**6**
Vastutav spets:	**E.Antons**	/digiallkiri/	Joonis: **Asendiplaan 4**		Mõõtkava: **1:500**	
Projekteeris:	**K.Kartau**	/digiallkiri/				
Kontrollis:	**J.Ritso**	/digiallkiri/				
Projekteeris:						