



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/26/4696-4

10.09.2026

Projekti nimetus	Manufaktuuri lasteaia projekteerimine
Aadress	Manufaktuuri tn 6, Tallinn
Staadium	Tööprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Tallinna Linnavaraamet, Vabaduse väljak 10, Tallinn
Andmed projekteerija kohta	Creatomus Solutions OÜ, registrikood 12918157, Tatari tn 64, Tallinn
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	03.09.2026, nr 9.3-1/26/4696-3

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervishoiu seadus
- Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“ (edaspidi määrus 47)
- Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus nr 61)
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS-EN 12464-2:2025 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad
- EVS 906:2026 Mittelehuonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Terviseohutuse hinnang:

Manufaktuuri lasteaia projekteerimise (Manufaktuuri tn 6, Tallinn) tööprojekt on läbivaadatud järgmise tähelepanekutega:

- Küte, ventilatsiooni ja jahutuse eriosa seletuskirja punktis 1.4 on käsitletud maksimaalne tehnosüsteemide müratase rühmaruumides. Määruse 61 lisa 1 tabel 2 kohaselt on lasteaia ja -hoiu rühma- ja magamisruumides normeeritud ekvivalentne tehnoseadmete ja -süsteemide müra normtase.

- Juhime tähelepanu, et määruse 47 § 4 lg 4 kohaselt ei tohi õppeasutuse maa-ala haljastuses ja ruumides olla mürgiseid taimi.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Trapido
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

51906121 anna.trapido@terviseamet.ee