

TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Olemasolev MP maakaabelliin
	Olemasolev veetoru
	Olemasolev sadeveekanaliseerimine
	Olemasolev gaasitrass
	Olemasolev kanalisatsioonitoru
	Olemasolev sidekanaliseerimine
	Puurimismasin/kaevik
	Proj. MP maakaabel
	Kinnisel meetodil paigaldamine



Parve tee 1
18501:001:1012

Punga tee 2
29101:001:1571

km 6,63

22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee 1
29101:001:1572

Trassipuhastus 19m²

Parve tee
29101:001:0630

Parve tee L2
18501:001:0288

29101:001:1477
Võsu


22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T40

29101:001:1478
Võsu haljasala

22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee
18501:001:0027

Kinnisel meetodil
kaitsetoru D110 1250N h=1,5m
L=25m

Olo AJ Uuekalda:(Kuuste) - JK68875
MPL430654 AXPk 4G240
L=749 m (trass)/760 m
Kaitsetoru D110 750 N



Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 472942.
- Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaabli-, vee-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri).
- Projekt on koostatud Maainsener OÜ digitaliseeritud geolusele töö nr. GEO6857 (kuupäev aprill 2024) ja Enersense OÜ digitaliseeritud geolusele töö nr. 240731G1 (kuupäev 24.07.2024)
- Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellijä: Elektrilevi OÜ		Address: Lootuse 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 20.10.2024
Töö nimetus:	Punga tee 5, 7, 8, 9, 10 kinnistute liitumine elektrivõrguga, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond	Reg nr: 11445550	Töö nr: LC1817
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Telefon: 59194472	Joonise nr: AA-4-02
		e-mail: mariliis.kartau@enersense.com	Mõõtkava: M 1:500
		Projekteerija: Mariliis Kartau	Muudatus: Ver 1
		Kontrollija: Siim Holtsmann	