Tingmärgid

- projekteeritud 10/0,4kV komplektalajaam
- proj liitumiskilp
- proj. 10 kV maakaabelliini jätkumuhv
- proj. 0,4 kV maakaabelliini jätkumuhv
- 1W2 — proj. 10 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- 1W1 1W1 — proj. 0,4 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- proj. maakaabelliini paigalduskinnisel meetodil
- proj. alajaama maandus
- töost väljaminev 10kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- olemasolev 10kV maakaabelliin
- olemasolev sidekanalistasioon
- katasripiir
- maantee kaitsevööndi piir

AHXAMK-W 3x240

KM1

Ettevaatust
Elektrilevi OÜ 10kV maakaablid

Rükkeli tn 3
85401:001:0066

ELASA

Ettevaatust ELA SA
sidekanalisatsioon!
(49.56)

Ettevaatust tänavalgustuse maakaabel

Kaabli ristumine kinnisel meetodil põhimaanteega 3
Jõhvi-Tartu-Valga tee (218.42km). Minimaalne sügavus 2,2m.
Kaitsetoru Ø160mm, 1250N, L=2x30m.
Vaata joonis ELV-4-02!

KM2

Transpordi tn 4
85501:001:1147

KPL242321, KM1 - AJ15603 ,
Um=24 kV Al 3x240/35 l=63m, trass l=57m
(Ø160mm kaitsetorus)
KPL0810089, AJ15603 - KM2 ,
Um=24 kV Al 3x240/35 l=91m, trass l=84m
(Ø160mm kaitsetorus)

Ettevaatust Telia Eesti AS
sidekanalisatsioonid!

Paigaldada 1VM630 komplektalajaam.
Paigalduskõrgus 52.1m. Vaata joonis ELV-7-01

AJ15603

0804306, AJ15603- MM1
AXPK4G240 l=18m, trass l=13m
(Ø110mm kaitsetorus)
MPL430208, AJ15603- JK63274
AXPK4G240 l=18m, trass l=13m
(Ø110mm kaitsetorus)
MPL428385, AJ15603- LK229773,
AXPK4G240 l=17m, trass l=12m
(Ø110mm kaitsetorus)

nr 0804306 - AXPK4G50

Paigaldada elektriautode laadimistaritu liitumiskilp,
minimaalne vahekaugus teistest kilpidest 0,1m.

Kaabel nr 0804306 pikendada uude alajaama. Jaotuskipi
JK63274 tuua alajamast uus kaabel.

Pihlaka tn 6
85401:001:1900

MM1

LK229773

LK17398

JK63274

17360LK

nr 0804306 - AXPK4G240

tee kaitsevööndi piir

Pihlaka tn

Transpordi tn 2
85401:001:1000

ber.kivi

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
85401:001:2170

Kasutatud geoalus:Kirjanurk OÜ töö nr 12265G. Juuli 2024.

Projekt	AS AQUA MARINA Transpordi tn 2 elektriautode laadimistaristu liitumine elektrivõrguga. Valga linn, Valga vald, Valga maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC1847_TP_ELV-4-01	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteerija	H.Vissel		7/29/2024	51967694	Mõõtkava	1:200
	Kontrollija	A.Mee		29.07.2024	5119005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	1 / 1

Filename: LC1847_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: esmaspäev, 29. juuli 2024 15:36:15 Plot Device: PDF-XChange Standard_49.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Henfrik