



TERVISEAMET

Elva Vallavalitsus
elva@elva.ee
Kesk 32
Elva, 61507, Tartu maakond

Meie 13.02.2026 nr 9.3-2/26/56-7

Teade haldusjärelevalve menetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) alustas Teie suhtes haldusjärelevalve menetluse. Järelevalvemenetlus alustati seoses ametile laekunud kaebustega, mille kohaselt ei olnud Puhja Lasteaed Pääsusilm (registrikood 75021633) rühmaruumides tagatud nõuetekohane õhutemperatuur.

Menetlustoiminguna teostati 12.01.2026 Puhja Lasteaed Pääsusilm paikvaatlusel mõõteseadmega tuvastati, et rühmaruumide õhutemperatuur ei vastanud nõuetele.

Amet saatis selgituste küsimise kirja (nr 9.3-2/26/56-4), millele Elva Vallavalitsuse allasutus Elva Teenused OÜ vastas: *Oleme teinud koostööd erinevate osapooltega, et välja selgitada miks rühmaruumides on temperatuur nõutust madalam. Oleme kontrollinud ja õhutanud ruumide radiaatorid. Soojussõlme olukorda oleme hindama kutsunud tehniku, kes tuvastas, et probleem oli ja on ka edaspidi suures osas tingitud katlamajast tuleva trassi rõhkude vahest. Oma osa ruumide jahedusele lisab ka maja ebapiisav soojustus.*

Olukorra parandamiseks oleme asunud puudusi kõrvaldama ja asendanud kaugküttetorustikule paigaldatud mittetöötanud lisa ringluspumba võimsama vastu, mis siis nii öelda suurendab rõhkude vahet kaugküttetorustikus lasteaia soojussõlme tarbeks. Oleme suhelnud kohaliku soojatootjaga ning suurendanud soojussõlme sissetuleva küttevee temperatuuri ja rõhku ning plaanis on kohtumine, et koos vaadata üle soojussõlme hetkeolukord ning võimalik parendamise vajadus. Oleme asunud hindama võimalust lasteaia lae soojustamiseks, et suve jooksul teostada vastavad soojustustööd. Lasteaed on soetanud rühmadesse soojapuhurid/õliradiaatorid, et nendega reguleerida ruumide õhutemperatuuri.

Käesoleval hetkel tegeleme aktiivselt, partneritega mitmepoolses koostöös olukorra lahendamiseks, et tagada jätkuvalt stabiilselt soojad rühmad.

Täiendavate lasteaia direktori telefoni teel antud selgituste kohaselt on rühmaruumides tagatud vastav õhutemperatuur.

Tuginedes eeltoodule lõpetab amet haldusjärelevalve menetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Janne Heinsaar
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Heinsaar
53410225 janne.heinsaar@terviseamet.ee