



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev MP õhuliin
- Projektteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- S Olemasolev sidekaabel

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-06_Kondi kinnistu liitumise alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 005 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: 		Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 08.08.2023
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 23-1
Töö nimetus: Kondi kinnistu liitumine madalpingel Haiba küla, Saue vald, Harjumaa LR6435	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 004/005	
		Mõõtkava:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo		