




AJ 8152 F2:  
Jaotuskilbist JK49558 ehitada välja maakaabel AXPK  
4G120  
(MPL380619) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK59157,  
L=179/190m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses  
kaitsetorusse:  
Lahtiselt PVC D110 750N  
Kinniselt PVC D110 1250N

Paigaldada 4-kohaline liitumiskilp LK213797  
peakaitsmega 3x25A



ETTEVAATUST!  
Ristumine sidetrassiga!



ETTEVAATUST!  
Ristumine sidetrassiga!

Riigimaantee kaitsevööndis paigaldada kaabel tee all minimaalselt  
1,5 meetri sügavusele, muldes 1,2 meetri ja haljastuses 1 meetri  
sügavusele olemasolevast tasapinnast.  
Kinnise meetodi abikaeviku kaugus Kondi kinnistu poolt 5 meetrit  
ja Kuusikuvere kinnistu poolt 6 meetrit.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-06\_Kondi kinnistu liitumise alusplaan  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vähekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 005 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel  
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: 		Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 08.08.2023
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 23-1
Töö nimetus: Kondi kinnistu liitumine madalpingel Haiba küla, Saue vald, Harjumaa LR6435	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 001/005	
		Mõõtkava:1:1500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo		