



TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
info@mkm.ee
Suur-Ameerika 1
10122, Tallinn

Meie 27.08.2025 nr 2-2/2025/0915

**Arvamuse avaldamine majandus- ja
taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 88
„Seadme vahetu kasutaja, kasutamise
järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva
isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele
ning sertifitseerimisskeemile esitatavad
nõuded“ muutmise eelnõule**

Austatud Erkki Keldo

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) tänab võimaluse eest avaldada arvamust majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“ (edaspidi määrus) muutmise eelnõule. Käesolevaga esitab TTJA oma tähelepanekud.

Määruse eelnõuga kavandatakse rakendussätet, mis reguleerib elektriala 6.–8. taseme kutsetunnistustele kohalduvat õigust ning enne 2024. aasta 1. juulit väljastatud kutsetunnistuste kehtivusaega ning kompetentse.

Kavandatava määruse § 11 lg 2 näeb ette järgmist: „Isik, kellele on enne 2024. aasta 1. juulit väljastatud elektriala 6.–8. taseme kutsetunnistus, loetakse kuni kutsetunnistuse kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2029. aasta 30. juunini, **kompetentseks tegema elektripaigaldise ja elektritöid lähtuvalt kutsetunnistuse andmise hetkel kehtinud õigusest.**“.

TTJA hinnangul on määruse § 11 lg 2 sätte puhul ebaselge, milles väljendub enne 2024. aasta 1. juulit väljastatud elektriala 6.–8. taseme kutsetunnistuse puhul isiku kompetentsus seoses elektripaigaldistega. Sõnastuse kohaselt võiks enne 2024. aasta 1. juulit väljastatud elektriala 6.–8. taseme kutsetunnistusega isik justkui elektripaigaldisi „teha“. Samas võiks seletuskirja ja määruse ülejäänud regulatsioonist järeldada, et silmas on peetud kompetentsust muu hulgas elektripaigaldise projekteerimise ja elektripaigaldise auditi tegemise valdkondades. **Palume eelnõu sõnastust täpsustada. Kui sõnastus ministeeriumi hinnangul täpsustust ei vaja, siis alternatiivselt palume seletuskirjas täpsemalt valitud sõnastust selgitada.**

Ühtlasi juhime tähelepanu, et eelnõu ettevalmistajate kontaktide hulgas on seletuskirjas ekslikult

TTJA domeeniga e-posti aadress.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Talving

peadirektor

Grete Leesmann

Grete.Leesmann@ttja.ee