

Tellija: KÜ Õismäe tee 90
Tellija aadress: Õismäe tee 90, Tallinn, Harjumaa
Ehitis: Korterelamu
Ehitise aadress: Õismäe tee 90, Tallinn, Harjumaa
Ehitise omanik: KÜ Õismäe tee 90
Omaniku aadress: Õismäe tee 90, Tallinn, Harjumaa

ELEKTROTEHNILISTE KONTROLLMÕÕTMISTE ARUANNE NR IN093-22

Vormistamise kuupäev: 30.03.2022.a.

28.03.2022.a. teostati objektil OÜ Inspect poolt järgmised elektrotehnilised kontrollmõõtmised:

Jrk nr	Teimi nimetus	Protokolli nr	Lehti
1	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-C		
2	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-S		
3	Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll		
4	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine		
5	Rikkevoolukaitseseadme rakendumise kontroll		
6	Maanduri maandustakistuse mõõtmine		
7	Maanduri maandustakistuse mõõtmine lihtsustatud meetod		
8	Piksekaitse mõõtmised	IN093-22-8	1

Kontrollmõõtmiste käigus tuvastati elektripaigaldise ehituses ja seisundis järgmised puudused:

Mõõtmised kinnitas/teostas: Ivar Kihulane

Pädevustunnistus EP-1160-18-A

Inspect OÜ

Kopli tn.72, Tallinn

Reg nr 14716363

Tel. 372 53 544 392

ivar@inspect.ee

Tellijä: KÜ Öismäe tee 90

Elektripaigaldis: Öismäe tee 90, Tallinn, Harjumaa

Elektripaigaldise omanik: KÜ Öismäe tee 90

PIKSEKAITSE MAANDUSTAKISTUSE JA TERVIKLIKKUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR IN093-22-8

Mõõtmised teostati mõõteriistaga Metrel MI3101 nr.17101980, kalibreeritud 25.03.2019 AS Metrosert poolt, tunnistus nr ATLE-19/0254, pingega 500V, õhutemperatuur +1 C, õhuniiskus 95%, vastavalt OÜ Inspect mõõtemetoodikale, ja standardile EVS-HD 60364 mõõtemääramatusega 20%

Mõõteolud. Pinnas: külmunud/märg/niiske/vähese niiskusesisaldusega.

Vahetult mõõtmisele eelnenud või mõõtmise ajal esinenud sademed: olulised/vähesed/puudusid. Oludele vastavad alla kriipsutada.

Mõõtepunkt maanduril	Mõõdetud takistus Ω			Parandustegur (id)					Arvutuslik takistus, Ω	Pinnase eritakistus, $m\Omega$	Märkused
	1P	3P		Ks	K1	K2	K3	Ks*K1,2,3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
maandus	7,20						1,2		8,64		
terviklikkus	0,32						1		0,32		

Mõõtmised kinnitas/teostas: Ivar Kihulane

Pädevustunnistus EP-1160-18-A

